

Pani
Krystyna Bąk-Rybak
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA
TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA.

Pyt.1. Czy ilość studzienek o śr. 1200mm podana w przedmiarach jest prawidłowa? W projekcie przewiduje się budowę łącznie 404 studzienek o śr. 1200mm. Czy głębokość 3,0m podana w opisie pozycji studzienek o śr. 1200mm jest średnią głębokością projektowanych studzienek?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE



Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
tel./fax (062) 741-30-13



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dobrzyca, 25.11.2010 r.

ZPI.341- 18/ 10


Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca”

Urząd Gminy w Dobrzycy w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, że głębokość studzienek 3,0 m o śr. 1200 mm jest średnią głębokością projektowanych studzienek. Ilość studzienek o śr. 1200 mm to 342 szt.

Otrzymują:

- 1/ Adresat w/w
- 2/ a/a

WÓJT

mgr Jarosław Pietrzak