

ZPI. 271.10.2011

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na: **PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH**

Urząd Gminy w Dobrzycy informuje, że w/w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie dot. **ZADANIA 2 - Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie:**
„Poz. 7 kosztorysu ofert. – GALEW „Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 300mm” – nie produkuje się takich rur PVC. Istnieją średnice 250mm i 315mm, jakie zastosować. Jeżeli 315 to musi być zmiana pozycji w katalogu na KNR-W 2-18 0408-5”.

Zamawiający informuje, że w poz. 7 kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót błędnie podano średnicę 300mm, powinno być 315mm.

W związku z powyższym sporządzając kosztorys ofertowy Zamawiający obliguje Wykonawców do zastosowania poprawnej wartości śr. 315mm, której odpowiada KNR-W 2-18 0408-5.


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak