

Dotyczy: udokumentowania doświadczenia zawodowego - referencji do zadania pn: „Remont stacji wodociągowej w miejscowości Ruda – zadanie nr ZPI.271.11.2011

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wymagań Zamawiającego do przetargu nieograniczonego w zadaniu nr ZPI.271.11.2011.

W pkt 4 ppkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w zadania Zamawiający wymaga od oferentów wykazu robót budowlanych oraz referencji wykazujących spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Dalej zamawiający oświadcza, że uzna, że warunek został spełniony, jeśli Wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej dwie roboty budowlane porównywalne z robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj. „wykonali dwie roboty, z których każda polegała na remoncie lub budowie obiektu min. o kubaturze ca 200 m³ stacji wodociągowej i sieci wodociągowej o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie chodnika z kostki betonowej o pow. min. 190 m² , (rozpoczęcie nie wcześniej niż 5 lat temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a które zostały ukończone). Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień.”

Uważamy, że opisany powyżej zakres robót jest zbyt uszczegółowiony. Trudno bowiem przedłożyć referencje na roboty o zakresie bardzo podobnym jak w przypadku zamówienia o uzyskanie którego oferent się ubiega. Budowy oraz remonty stacji uzdatniania wody mają różny charakter, różny zakres robót budowlanych, technologicznych i elektrycznych. Zamawiający w tym przypadku określa wymagane referencje w oparciu o zakres robót objętych zadaniem nr ZPI.271.11.2011. Naszym zdaniem zakres wymaganych referencji jest zbyt szczegółowy i zbyt

dostłownie odnosi się do zakresu robót w zadaniu zadanie nr ZPI.271.11.2011.

Firma nasza od kilkunastu lat zajmuje się uzdatnianiem wody również w zakresie remontów i budowy SUW. Jednak dotychczas nie wykonywaliśmy żadnej inwestycji, która łączyłaby w sobie wszystkie parametry zakresu rzeczowego wymagane przez Zamawiającego. Jesteśmy w stanie przedstawić referencje dotyczące:

- wymaganej kubatury SUW ca 200 m³
- długości rurociągów wodnych - ponad wymaganą 0,5 km
- budowy chodników z kostki betonowej ponad wymaganą 190 m²

referencje te dotyczą jednak wykonywania prac na różnych budowach. Możemy przedstawić kilkanaście referencji z rozbudowy lub budowy SUW na łączna wartość około 10 mln zł.

Reasumując , wnosimy o zmianę wymagań w zakresie referencji bez zbytniego uszczegóławiania zakresu inwestycji. Będzie to zgodne z duchem prawa zamówień publicznych i pozwoli Państwu na otrzymanie większej ilości ofert w prowadzonym postępowaniu.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i zmianę zapisów SIWZ.

Z poważaniem

Dotyczy: terminu wykonani zadania pn: „Remont stacji wodociągowej w miejscowości Ruda – zadanie nr ZPI.271.11.2011

Niniejszy prosimy o wydłużenie terminu wykonania w/w zadania określonego w SIWZ na 30.11.2011 r. Biorąc pod uwagę zakres rzeczowy zadania termin określony w SIWZ określamy jako nierealny do dotrzymania, ze względu na:

- konieczność wykonywania prac z użyciem betonu, którego technologiczny czas schnięcia wynosi ok. 4 tygodni
- konieczność zamówienia filtrów i aeratora oraz pozostałych urządzeń technologicznych – czas wykonania i realizacji zamówienia – około 4-6 tygodni
- termin związania z ofertą wynoszący min 30 dni i w związku z tym termin podpisania umowy i przekazania placu budowy to najwcześniej 22-23 października 2011 r.
- w takim przypadku na wykonanie wszystkich prac pozostaje ok. 5 tygodni, co naszym zdaniem jest zbyt krótkim okresem na właściwą realizację tego zadania

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie terminu realizacji zadania.