

Dobrzyca, dnia 14.09.2011r.

ZPI.271.11.2011

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź dot. przetargu nr ZPI.271.11.2011 REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA

W odpowiedzi na otrzymane zapytania udzielamy wyjaśnień:

1. Termin zakończenia zadania zgodnie z zapisem SIWZ do 30.11.2011r. (poprawiono w ogłoszeniu).
2. Kręgi betonowe Ø 1500 w ilości 6,3 szt. są ujęte w pkt. 4 kosztorysu inwestorskiego na ujęcie wody.
3. Rozbiórka rynien – inwestor wykona we własnym zakresie.
4. Nowe rynny – Inwestor założy we własnym zakresie.
5. Rynny i rury spustowe mają być wykonane w technologii blachy ocynk.
6. Ocieplenie ścian budynku – Inwestor wykona we własnym zakresie.
7. Remont odstoju wód popłucznych – Inwestor wykona we własnym zakresie.
8. Opaskę z płyt betonowych wokół budynku i podesty wejściowe – Inwestor wykona we własnym zakresie.
9. Wyposażenie stacji oraz sprzęt BHP i PPOŻ – po stronie Inwestora.
10. Koszty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego – pokrywa Inwestor.

Wójt
mgr Jarosław Pietrzak