

Dobrzyca, dnia 14.09.2011r.

ZPI.271.11.2011

ODPOWIEDZI

Odpowiedź dot. przetargu nr ZPI.271.11.2011 REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA

W odpowiedzi na otrzymane zapytania udzielamy wyjaśnień:

- wymagane referencje dotyczące remontu lub budowy stacji uzdatniania wody – obiekt o kubaturze min. ca 200 m³ oczywista długość rurociągu oraz zakres budowy chodników z kostki brukowej mogą odnosić się do innych zadań o wymaganym zakresie
- z użyciem betonu są do wykonania tylko prace związane z wylaniem płyty dennej na ujęciu wody. Beton nabiera wytrzymałości normowej po 28 dniach, ale można przyjąć że ok. 70% nabiera po 7 dniach. Czas realizacji całości zadania wynosi ok. 60 dni,
- konieczność zamówienia urządzeń 4-6 tygodni z czasem realizacji całości zadania wynosi ok. 8 tygodni,
- termin przekazania placu budowy jest planowany na ok. 7 października 2011r. a nie 22-23 październik 2011r.
- termin realizacji robót wyniesie ok. 8 tygodni, czyli wystarczająco na realizację tego zadania.

Wójt
mgr. Jarosław Pietrzak