

Dobrzyca, 2014-03-20

GGiOŚ.6220.2.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” składającego się z 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. nowobudowanymi, remontowanymi lub przebudowywanymi drogami dojazdowymi do elektrowni, placami montażowymi, zjazdami z istniejących dróg, liniami kablowymi średniego napięcia, liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami elektroenergetycznymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Galew, Dobrzyca, Izbiczo, Sośnica, Sośniczka oraz Strzyżew, gmina Dobrzyca, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie w związku ze **zmianą** ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28.09.2012 r., znak GGiOŚ.6220.2.2011 wydanej na rzecz spółki DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., zmienionej decyzją Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30.10.2013 r., przeniesioną decyzją Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 11.12.2013r. na rzecz spółki EW DOBRZYCA Sp. z o.o. w zakresie zmiany lokalizacji stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN - Głównego Punktu Odbioru Dobrzyca (GPO Dobrzyca) wraz z infrastrukturą towarzyszącą z działki nr 94, obręb Orpiszewek, gmina Kotlin na działkę nr 18/5 i 19, obręb Orpiszewek, gmina Kotlin **na wniosek Inwestora: EW DOBRZYCA Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 08.01.2014r. (data wpływu 10.01.2014r) **EW DOBRZYCA Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin** reprezentowana przez Pełnomocnika Pana **Krzysztofa Tomkiewicza, ul. Hawelańska 1, 61 – 625 Poznań** wystąpiła do Burmistrza Gminy Dobrzyca o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28.09.2012 r., znak GGiOŚ.6220.2.2011 wydanej na rzecz spółki DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., zmienionej decyzją Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30.10.2013 r., przeniesioną decyzją Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 11.12.2013 r. na rzecz spółki EW DOBRZYCA Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” składającego się z 24 elektrowni

wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. nowobudowanymi, remontowanymi lub przebudowywanymi drogami dojazdowymi do elektrowni, placami montażowymi, zjazdami z istniejących dróg, liniami kablowymi średniego napięcia, liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami elektroenergetycznymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Galew, Dobrzyca, Izbiczno, Sośnica, Sośniczka oraz Strzyżew, gmina Dobrzyca, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie.

Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej wynika, że dotychczas nie rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor wykazał, że zmiana decyzji nastąpi w zakresie zmiany lokalizacji stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN - Głównego Punktu Odbioru Dobrzyca (GPO Dobrzyca) wraz z infrastrukturą towarzyszącą z dz. o nr 94, obręb Orpiszewek, gmina Kotlin na dz. o nr 18/5 i 19, obręb Orpiszewek, gmina Kotlin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie.

W związku z powyższym dniu 17.01.2014 roku zostało wydane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie o czym zostały poinformowane strony postępowania. Ze względu na to, że liczba stron postępowania przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami/ został zastosowany przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze zawiadomienie zostało również udostępnione w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 oraz sołectwa wsi Galew, Dobrzyca, Izbiczno, Sośnica, Sośniczka, Strzyżew, Trzebin, Karminiec i w gminie Kotlin. Na tym etapie postępowania w dniu 13.01.2014 r. do Burmistrza Gminy Dobrzyca wpłynął wniosek: PW Jarocin Wschód Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60 – 702 Poznań o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony w sprawie zmiany przedmiotowej decyzji. Postanowieniem z dnia 15.01.2014 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca dopuścił ww. Spółkę do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit.b oraz pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.), w/w przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /j.t.Dz.U. z 2013r.,poz.1235 ze zmianami/ przedmiotowy wniosek został przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Burmistrza Gminy Dobrzyca pismem z dnia 03.02.2014 r., znak WOO-I.4240.25.ZP1 oraz inwestora pismem z dnia 03.02.2014 r. nr WOO-I.4240.25.2014.ZP2 do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W odpowiedzi na ww. pismo Burmistrz

Gminy Dobrzyca pismem z dnia 10.02.2014 r., znak GGiOŚ.6220.2.2011 przedłożył brakujące informacje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Natomiast inwestor pismem z dnia 12.02.2014 r., znak P/015/OS/DW/66/14 przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Uwzględniając powyższe Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 11.03.2014 r. (data wpływu 14.03.2014 r.) nr WOO- postanowieniem z dnia 11.03.2014r. (data wpływu 14.03.2014r.) Nr WOO-I.4240.25.2014.ZP.4 wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizował rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Inwestor wystąpił o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie zmiany lokalizacji stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN - Głównego Punktu Odbioru Dobrzyca (GPO Dobrzyca) wraz z infrastrukturą towarzyszącą z dz. o nr 94, obręb Orpiszewek, gmina Kotlin na dz. o nr 18/5 i 19, obręb Orpiszewek, gmina Kotlin. GPO Dobrzyca składać się będzie z jednego transformatora 110 kV/SN, rozdzielnic napowietrznej 110 kV, wnekowej rozdzielni SN oraz infrastruktury towarzyszącej. Przewiduje się eksploatację dwuuzwojeniowego olejowego transformatora o mocy 50 MVA. Transformator zostanie umieszczony w centralnym punkcie stacji, w odległości około 8 m od jej ogrodzenia. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 200 metrów od planowanej stacji.

Zgodnie z treścią przedłożonej karty informacyjnej, nie zmieni się lokalizacja oraz pozostałe parametry techniczne planowanych turbin wiatrowych inwestycji w stosunku do posiadanej przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że etap budowy stacji będzie prowadzony w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady powstające podczas budowy będą przechowywane w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazane zostaną uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie budowy może nastąpić zwiększenie emisji hałasu oraz niewielka emisja substancji do powietrza. Emisje te związane będą z pracą silników pojazdów. Z uwagi na to, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy uznać je za pomijalne.

Transformator będzie stanowił źródło hałasu. Mając na uwadze znaczną jego odległość od terenów, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje się, aby eksploatacja analizowanej stacji GPO mogła wiązać się z naruszeniami akustycznych standardów jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę parametry pracy elementów infrastruktury elektrycznej (napięcie znamionowe na terenie analizowanego obiektu nie przekroczy 110 kV), nie przewiduje się również, aby przekroczone zostały dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku określone dla miejsc dostępnych dla ludzi, poza ogrodzeniem stacji. Gospodarowanie gazem SF₆ zostanie prowadzone przez uprawniony do tego personel.

Eksploatacja stacji wiązać się będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów. Będą one wytwarzane głównie w wyniku prac serwisowych i konserwacyjnych.

Odpady te będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi przez podmioty świadczące usługi serwisowe.

Celem ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami transformator będzie zabezpieczony szczelną misą olejową o pojemności wystarczającej do zgromadzenia całego oleju w przypadku ewentualnego wycieku z transformatora. Na etapie eksploatacji elektrowni nie będzie się odbywać pobór wody oraz nie będą powstawać ścieki socjalno - bytowe. W związku z powyższym na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że ze względu na lokalizację oraz parametry planowanej stacji nie przewiduje się, aby wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji substancji i energii do środowiska.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze względu na charakter i niewielką skalę zmian planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w związku z planowaną zmianą lokalizacji posadowienia stacji elektroenergetycznej, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdził, że teren, na którym planuje się realizację inwestycji, znajduje się poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz.627 ze zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300002 i obszar specjalnej ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o ok. 7 km od planowanej inwestycji. Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, na gruntach ornych oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Z uwagi na zakres i charakter zmian przedmiotowego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. Ustawy, należy uznać, że zmiana lokalizacji stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c cyt. ustawy, należy uznać, iż wielkość i złożoność oddziaływania planowanej zmiany będą znikome.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wydał opinię sanitarną z dnia 03.02.2014r. (data wpływu 18.02.2014r.) Nr ON.NS-72/4-7(2)/14, w której również stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdził, że planowane zmiany dotyczą wyłącznie zmiany lokalizacji stacji elektroenergetycznej GPO Dobrzyca a parametry techniczne planowanej inwestycji w stosunku do pierwotnej wersji nie ulegają szczególnym zmianom.

Mając na uwadze powyższe opinie oraz po analizie łącznych w/w uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /j.t.Dz. U.z 2013r., poz 1235 z późniejszymi zmianami/, z uwagi na lokalizację, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną Burmistrz Gminy Dobrzyca postanowił nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” składającego się z 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. nowobudowanymi, remontowanymi lub przebudowywanymi drogami dojazdowymi do elektrowni, placami montażowymi, zjazdami z istniejących dróg, liniami kablowymi średniego napięcia, liniami telesterowniczymi, rozdzielniami i stacjami elektroenergetycznymi oraz stacją elektroenergetyczną – Główny Punkt Odbioru Dobrzyca (GPO Dobrzyca), zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Galew, Dobrzyca, Izbiczno, Sośnica, Sośniczka oraz Strzyżew, gmina Dobrzyca, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie oraz w obrębie geodezyjnym Orpiszewek, gmina Kotlin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 28.09.2012r. przez Wójta Gminy Dobrzyca znak GGIOS.6220.2.201 na rzecz spółki DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., zmienionej decyzją Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30.10.2013 r., przeniesioną decyzją Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 11.12.2013 r. na rzecz spółki EW DOBRZYCA Sp. z o.o.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

BURMISTRZ

/-/mgr Jarosław Pietrzak

Otrzymują:

- 1/DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych
Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin
- 2/Ppełnomocnik Pan Krzysztof Tomkiewicz
Kierownik Zespołu Projektowego Poznań
ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań
- 3/EW DOBRZYCA Sp. z o.o.
ul.Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin
- 4/Wójt Gminy Kotlin
ul.Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin
- 5/Ppełnomocnik Spółki PW Jarocin Wschód sp. z o.o.
Pan Piotr Kniola, 60-702 Poznań, ul.Głogowska 31-33
- 6/pozostałe strony zgodnie z art.49kpa
- 7/a/a

Sprawę prowadzi:

Jolanta Matiasik

Tel. 62/ 741 30 13 wew.43