

ZAPYTANIE (z dnia 08.05.2014)

Dotyczy: pytania do przetargu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew”

Pytanie nr 1

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy pompownia PPd ma być wykonana jako jednopompowa czy jako dwupompowa, gdyż w projekcie budowlanym jest ona opisana jako jednopompowa natomiast na rysunku jest pokazana i opisana jako dwupompowa.

Dobrzyca, dnia 09.05.2014r.

ZPI.271.3.2014

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW**”.

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, że przepompownia przydomowa PPd jest przepompownią **jednospowadą** (tj. w SST str. 5), natomiast w ofercie należy ująć **koszt drugiej pompy** o tych samych parametrach (zapasowej bez montażu), która będzie stanowiła pompę rezerwową.

W związku z powyższym dokonując wycenę zadania należy wziąć pod uwagę powyższą uwagę (poz. 15 przedmiaru – wycenić dwie pompy o tych samych parametrach).

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Ewa Wasielewska