

Skrzynka gazowa
z układem red. – pomiarowym
(gazomierz G6 reduktor
MR – 10/A)

r. ochronna Dn50

KOTŁOWNIA $V=107\text{ m}^3$
 $H=2,0\text{ m}$ $>1,9\text{m}$
 $Q=40\text{ kW}$, $G=6\text{m}^3/\text{h}$
 $Q=374,8\text{m}^3/\text{h}$ $< 4650\text{ m}^3/\text{h}$

gazu St Dn32 pod sufitem
-10,0-

gazu St Dn25 pod sufitem
-17,0-

gazu St Dn25 pod sufitem
-11,0-

pion gazu St Dn25

nawiew kratka o pow. min.
200cm² max 30cm nad
podłoga

Wywiew grawitacyjny
kratką o pow.
 $F=300\text{ cm}^2$
umieszczoną pod
sufitem

proj.kocioł c.o. $Q=40\text{kW}$

RZUT PIWNICE

UWAGA

Dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej z rur
stalowych czarnych łączonych przez spawanie
elektryczne lub gazowe w bruzdach ostonietych
nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych –
po uprzednim wykonaniem próby szczelności –
łatwousuwalna masa tynkarska nie powodująca
korozji przewodu



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
63 - 200 Jarocin, ul. Glinki 7

tel. (0-62) 747-30-68, tel/fax (0-62)747-74-76, elkaz@post.pl

Projektant:	Ryszard Kazmierczak	Stadium:	BP
Nr uprawn.:	7131/169/P/2002		
Podpis projektanta:		Branża: Sanitarna	Skala: 1:100
Obiekt:	wewnętrzna instalacja gazowowa PIWNICA	Zlecenie:	05/2014
Adres:	63-330 Dobrzyca ul. Krotochowska 40	Nr rys.:	1
Inwestor:	Gmina Dobrzyca Rynek 14, 63-330 Dobrzyca		S