

ZPI.271.1.2016

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO W LUTYNI.

Gmina Dobrzyca w odpowiedzi na zadane pytania informuje, że:

Pytanie 1.

Zamawiający w specyfikacji podaje minimalne parametry techniczne jakie mają posiadać oferowane nawierzchnie PU. Stwierdzamy, że wymagane minimalne wartości parametrów zostały przepisane z wyników badań konkretnej nawierzchni firmy.

Informuję, że wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877 /norma dot. nawierzchni PU/. Wymagane parametry są też wyższe niż stanowi norma PN-EN 14877. Zamawiający wprowadza własne niezrozumiałe i niezgodne z obowiązującą normą wymagania dotyczące nawierzchni PU.

Zamawiający stanowi swoje własne normy wyższe i niezgodne z już obowiązującymi na nawierzchnie PU. Zamawiający stawia się w roli instytutu specjalizującego się w badaniu nawierzchni PU i ich normalizacji.

Argumentacja Zamawiającego dotycząca zasadności wprowadzenia takich parametrów technicznych jest dowodem braku znajomości branży nawierzchni PU i obowiązujących w niej norm. Wymaganie przez Zamawiającego podanych minimalnych wartości parametrów powoduje, że nie można zaoferować nawierzchni PU światowych producentów, które są powszechnie stosowane na całym świecie. Zwracam uwagę, że przy realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wymagało na nawierzchnie PU żadnych minimalnych parametrów jakie podaje Zamawiający. Wymaganie ich uniemożliwiłoby realizację największego w kraju programu budowy boisk. Wymaganie przedmiotowych minimalnych parametrów technicznych uniemożliwiłoby również realizację zamówień publicznych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wnoszę zatem o dopuszczenie wszystkich nawierzchni PU typu zamawianego posiadających poniższe dokumenty:

- deklaracja zgodności z PN-EN 14877*
- aprobata lub rekomendacja techniczną ITB*
- atest higieniczny PZH*
- karta techniczna*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie wszystkich nawierzchni PU spełniających wymagania i posiadających dokumenty:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna - ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium.**
- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni**
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni**
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy.**

Pytanie 2.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu IAAF.

Informuję, że certyfikat IAAF wykonuje się tylko nawierzchniom sportowym PU, które są przeznaczone na bieżnie lekkoatletyczne, stadiony LA. Zamawiający zaprojektował nawierzchnię typu 2S typową na boiska wielofunkcyjne a nie na bieżnie, stadiony LA. Warunek jest niemożliwy do spełnienia. W związku z powyższym proszę o anulowanie wymogu dołączenia do oferty certyfikatu IAAF lub zmianę nawierzchni sportowej na typową lekkoatletyczną czyli w tym wypadku typu natrysk.

Odpowiedź:

Nie wymagany jest certyfikat IAAF dla nawierzchni.