

ZPI.271.1.2016

Wykonawcy - Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO W LUTYNI.

Gmina Dobrzyca w odpowiedzi na żadne pytania informuje, że:

Pytanie 1

W związku z ogłoszeniem przetargu w/w zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji dot. przedmiotu Zamówienia w zakresie wymagań odnośnie nawierzchni poliuretanowej.

Zamawiający w specyfikacji wskazuje szereg minimalnych parametrów wymaganych dla nawierzchni poliuretanowej, w związku z tym, iż jak wskazuję doświadczenie niewielkie różnice w wartościach poszczególnych parametrów nie mają wpływu na jakości nawierzchni, a na rynku jest więcej nawierzchni, które posiadają niezbędne badania i akredytacje, spełniają wymagania normy PN-EN 14877 i zostały z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni typu Natrysk o następujących parametrach:

1. Grubość całkowita: 13 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 1,07$ MPa
3. Wydłużenie względne $\geq 85\%$
4. Wytrzymałość na rozdzielanie ≥ 150 N
5. Ścieralność $\leq 0,09$ mm
6. Twardość wg skali Shore'a 64 ± 3
7. Mrozoodporność $\leq 0,75\%$
8. Współczynnik tarcia kinetycznego: w stanie suchym $\geq 0,50$, w stanie zawilgoconym $\geq 0,30$
9. Przyczepność do podkładu betonowego $\geq 0,60$ MPa
10. Nasiąkliwość $\leq 2\%$
11. Odporność na ścieranie w ap. Tabera $\leq 0,65$ g
12. Amortyzacja wstrząsów $44 \pm 3\%$
13. Odkształcenie pionowe $\leq 1,2$ mm
14. Odporność na sztuczne starzenie ≥ 4
15. Odporność na uderzenie – powierzchnia odcisku kulki 600 ± 80 mm²

Oferowana nawierzchnia posiada atest PZH, certyfikat IAAF i aprobatę ITP.

Odpowiedź:

W ramach zadania należy przewidzieć wykonanie podbudowy elastycznej ET o grubości 35 mm jako podbudowy nawierzchni poliuretanowogumowej gr 14 mm.

W przedmiarze robót wykonanie powyższej warstwy podbudowy zostało uwzględnione jako składowa pozycji odnoszących się do: „Wykonania nawierzchni sportowej, dwuwarstwowej poliuretanowogumowej gr 14 mm ułożonej na przygotowanej podbudowie, z wymalowaniem linii boisk piłkarskich” oraz pozycji tożsamy, zbiorczych- „Nawierzchnia sportowa dwuwarstwowa poliuretanowogumowa gr 14 mm”.