

ZPI.271.1.3.2017

Dobrzyca, 05.05.2017 r.

WYKONAWCY-NABYWCY SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy**

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2017 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. *Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie ładowarki o dł. wideł 1,2m, moc 36,4 kW, wysokość podnoszenia 2,9m, pojemność tyżki standardowej 0,4 m³*

odp. Zamawiający wymaga dostarczenia ładowarki o parametrach zgodnych z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający określił minimalne parametry jakie musi spełniać miniładowarka – przedmiar robót branża Instalacje technologiczne – poz. 80, W SIWZ określone zostały parametry równoważności, które należy zastosować przy formułowaniu oferty – np. moc zainstalowana nie więcej niż +10%.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrak