

Dobrzyca, 27.04.2017 r.

ZPI.271.1.3.2017

Wykonawcy-Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy**

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. Do 01/2017/AR z dnia 25.04.2017 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. **Prosimy o udostępnienie załączników ofertowych w wersji edytowalnej tj. doc**
odp. Na stronie internetowej www.dobrzyca.bipgmina.pl pod ogłoszeniem o zamówieniu zostały udostępnione załączniki ofertowe w formie edytowalnej – nazwa załącznika – „załączniki do SIWZ edytowalne”, przekazujemy również płytę CD z załącznikami w formie edytowalnej.
2. **Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, tj. ath.**
odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath. Proszę posilkować się materiałem udostępnionym na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ: www.dobrzyca.bipgmina.pl
3. **Proszę o podanie parametrów technicznych wszystkich istniejących dmuchaw, które mają zostać poddane kapitalnemu remontowi oraz typ i Producenta, w celu przeprowadzenia odpowiedniej kalkulacji. Proszę również o określenie parametrów technicznych dla nowej dmuchawy napowietrzającej.**
odp. Istniejące dmuchawy to dmuchawy DB 130 C nr 1293 i 1294 oraz CB 130 C nr 1304 pro. Kaeser Kompresorem. Nowy sprzęt do dmuchawy powinien być dobrany w ten sposób, by stanowił rezerwową dmuchawę istniejących dmuchaw.
4. **Proszę o podanie ilości sond tlenowych, które mają zostać podane wymianie. Nowe sondy tlenowe mają być podłączone pod istniejące przetworniki czy Wykonawca ma dostarczyć sondy wraz z przetwornikami i armaturą towarzyszącą. Prosimy o określenie parametrów technicznych dla nowego układu kontrolno-pomiarowego.**
odp. Sondy tlenowe należy dostarczyć i zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową Branża Elektryczna i AKPiA Tom IV
5. **Proszę o określenie typu dyfuzorów oraz określenie ich podstawowych parametrów technicznych wraz ze sposobem ich montażu.**
odp. Montaż dyfuzorów do istniejących rusztów napowietrzających z rozdzielaczami 80x80x2 ze stali OH18N9
Dyfuzory membranowe rurowe L= 2x750 mm
Ilości :

• SBR nr -1	= 104 szt.
• SBR nr -2	= 104 szt.
• KTSO	= 32 szt.
<u>RAZEM</u>	<u>240 szt.</u>

Obliczeniowe zapotrzebowanie O₂ :

- dla SBR	= 1049 kg O ₂ / d
- KTSO	= 141 kg O ₂ / d

6. *W przedmiarze robót technologicznych wyszczególniono mini ładowarkę oraz przepychacz do dur, natomiast w STWiOR na str. 72 i 73 w zestawieniu tabelarycznym wyszczególniono o wiele większy zakres materiałów i urządzeń. W związku z powyższym czy Wykonawca w swojej kalkulacji ma również uwzględnić wymienione tam elementy?*

odp. Proszę w kalkulacji nie uwzględniać dodatkowych elementów określonych w STWiOR (tj. ciągnik, beczkowóz, kosa i kosiarka nie są objęte przedmiotem zamówienia).

7. *Prosimy o podanie hierarchii dokumentacji przetargowej.*

odp. Zamawiający nie określa hierarchii dokumentacji przetargowej.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzał