

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

Zamawiający:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

**Do wszystkich uczestników
przetargu**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W WIERZBNIE”

W związku z zapytaniem do treści SIWZ z dnia 29.05.2013r., działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie poniższych wyjaśnień, dotyczących projektu branży elektrycznej:

1. W przedmiarze brak tablicy TW, w dokumentacji widnieje – główny wyłącznik prądu-proszę o informację, czy należy go wycenić.
2. W części dotyczącej niskiego napięcia brakuje elementów aktywnej instalacji antenowej. Wg dokumentacji składa się ona z multischitcha, kompletnej anteny satelitarnej, anten radio oraz TV + sumator + szafka. W przedmiarze widnieje tylko wzmacniacz – proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi:

1. Tablicę TW wykonać zgodnie z projektem oraz z poz.24 zestawienia materiałów. Należy wycenić główny wyłącznik prądu.
2. Zabudować kpl instalację antenową zgodnie ze schematem.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wprowadzają istotnych zmian w SIWZ, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Wójt Gminy Domaniów
/-/ mgr inż. Dorota Swadek-Schneider**