

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

Zamawiający:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

**Do wszystkich uczestników
przetargu**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W WIERZBNIE”

W związku z zapytaniami do treści SIWZ z dnia 29.05.2013r., działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym proszę o:

1. Podanie specyfikacji betonu keramzytowego warstw spadkowych stropodachu
2. Sprecyzowanie klasy betonu do wykonania ław pod krawężniki. W STT tom 2 na stronie 2 mowa o betonie B15, zaś w punkcie 2.2.2 na str 30 mowa o betonie C 16/20.

Odpowiedzi:

ad1. Warstwa spadkowa z keramzytu:

np: LECA KERAMZYT IZOLACYJNY kruszywo średnioziarniste min 5cm

LECA KERAMZYT BUDOWLANY GRUBOZIARNISTY do formowania spadku

Leca® KERAMZYT budowlany L stosowany jako kruszywo do betonów lekkich, pozwala na wykonanie betonów jamistych o wysokich właściwościach izolacyjnych.

Receptura na wykonanie 1 m³ betonu jamistego o gęstości ok. 538 kg/m³, wytrzymałości 1,6 MPa i $\lambda = 0,16$ W/mK:

Leca® KERAMZYT budowlany L 1,12 m³

Cement CEM I 32,5 190 kg

Woda 98 l

Wykonując beton lekki należy najpierw keramzyt zamoczyć w połowie ilości wody zarobowej i dopiero po ok. 5-10 minutach dodać cement i pozostałą ilość wody. Keramzytobeton należy pielegnować tak jak inne betony mając na uwadze to, że keramzytobeton wysychają szybciej stąd konieczne jest częstsze polewanie betonu wodą.

ad2. Klasa betonu pod krawężniki b15.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wprowadzają istotnych zmian w SIWZ, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Wójt Gminy Domaniów
/-/ mgr inż. Dorota Swadek-Schneider**