

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

Domaniów, dnia 29.05.2013

Zamawiający:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

Do wszystkich uczestników
Przetargu

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W WIERZBNIE”**

W związku z zapytaniem do treści SIWZ z dnia 24.05.2013r., działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa Sali gimnastycznej w Wierzbnie”.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót w niżej wymienionych branżach o elementy pominięte, które występują w dokumentacji projektowej Zamawiającego.

Branża budowlana:

1. Pozycja 12 d2. przedmiaru budowlanego – czy do zasypania wykopów będzie użyty piasek czy ziemia z wykopów?
2. Brak pozycji ułożenia gąsiorów do poz.72 d.3. Prosimy o podanie mb oraz podstawy wyceny.
3. Brak pozycji ułożenia taśmy pod gąsiory.
4. Brak pozycji wentylacja okapu.
5. Brak pozycji wywietrzniki pod gąsiory.
6. Prosimy o dostarczenie rysunku szczegółowego montażu uchwytych rynnowych na budynku sali sportowej (czy mają być montowane do styroplanu).
7. Brak pozycji rusztowania do mocowania blachy trapezowej od spodu konstrukcji do pozycji 65 d3. kosztorysu.
8. Brak pozycji uchwytów pod obróbki blacharskie na ściankach kolankowych.
9. Brak pozycji obróbek na połączeniach dach – ściana pasem papy szer.30 cm.
10. Brak pozycji obróbek komlinów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.
11. Brak pozycji kominków wentylacyjnych do pap zgrzewanych.
12. Brak pozycji czasu pracy rusztowań do robót elewacyjnych.
13. Brak pozycji – listwa startowa do robót elewacyjnych.
14. Brak pozycji ochrony narożników wypukłych.
15. Brak pozycji parapetów zewnętrznych.
16. Brak pozycji instalacji odgromowej przy rusztowaniach.
17. Brak pozycji zakupu i dostawy stalowych elementów systemowych nadproży do ścian murowanych z cegły Tegra.

18. Prosimy o wykaz drzwi EI oraz dymoszczelnych.
19. Prosimy o określenie kolorystyki stolarki okiennej.
20. Brak pozycji parapetów wewnętrznych.
21. Brak pozycji wykonania konstrukcji pod siedziska widowni, z jakich materiałów ma być wykonana oraz montażu siedzisk.
22. Prosimy o podanie, które drzwi wewnętrzne są wykonane jako stalowe, które aluminiowe lub drewniane oraz ich kolorystykę.
23. Kostka brukowa gr.8 cm szara Holand czy Behaton? Są rozbieżności w dokumentacji, którą zastosować do wyceny?

Branża sanitarna:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowej instalacji solarnej.
2. Prosimy o zamieszczenie schematu przebiegu trasy instalacji solarnej.
3. Z jakiego materiału będzie wykonana instalacja przesyłu glikolu?
4. Brak w przedmiarach i projekcie instalacji solarnej poza informacją, że na dachu będą 3 kolektory płaskie typu Cosmo.
5. Prosimy o zamieszczenie rysunku schematu technologii kotłowni.
6. Prosimy o podanie typu oraz średnicy zaworu antyskażeniowego dla kotłowni.
7. Czy materiałem zasypu instalacji zewnętrznych warstw ochronnych ma być piasek czy grunt rodzimy?
8. Czy średnica dla zaworu antyskażeniowego typu BA dla przyłącza wodociągowego wynosi 50mm?
9. Prosimy o podanie modelu naczynia wzbiorczego typu otwartego o $V = 206\text{ l}$.
10. Prosimy o podanie typu baterii natryskowych.
11. Czy w wycenie baterii natryskowych należy uwzględnić 13 szt. zgodnie z kosztorysem oraz projektem, czy należy przyjąć 11 szt. zgodnie z opisem?
12. Prosimy o podanie typu modelu umywalek pojedynczych.
13. Czy w wycenie umywalek pojedynczych należy uwzględnić 15 szt. zgodnie z kosztorysem czy 17 jak w opisie?
14. Czy w wycenie mise ustępowych uwzględnić 11 szt. zgodnie z kosztorysem czy przyjąć 10 zgodnie z projektem?
15. Brak pozycji miski ustępowej dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt. Jeśli uwzględnić to jaki typ przyjąć?
16. Brak pozycji armatury wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych : poręcze i uchwyty. Jeśli uwzględnić pozycję, prosimy o podanie typów.
17. Brak pozycji umywalki dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt. Jeśli uwzględnić to jaki typ przyjąć?
18. Brak pozycji natrysku, kabiny prysznicowej dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt. wraz z siedziskiem. Jeśli uwzględnić w kosztorysie to jaki typ przyjąć?
19. Brak pozycji kabiny prysznicowej w ilości 1 szt. Jeśli tak to jaki typ przyjąć?

20. Czy w wycenie uwzględnić wpusty podłogowe w ilości 9 szt. zgodnie z kosztorysem, czy przyjąć 7 szt. zgodnie z projektem?
21. Brak rysunku rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o dołączenie.
22. Czy w kotłowni należy uwzględnić zlew? W opisie ujęty, natomiast brak pozycji w kosztorysie.

Branża elektryczna:

1. W przedmiarze robót brak pozycji pomiary elektryczne. Czy przewiduje się wykonanie pomiarów elektrycznych?? Proszę o uzupełnienie tych w pozycji w przedmiarze robót.
2. Brak schematu wraz z wykazem aparatury- urządzeń szafy dystrybucyjnej.
3. W przedmiarze robót poz. 7,8,9,10 brak podania typów opraw , nie ma ich również na rzucie . Proszę o podanie typu ,rodzaj – producenta opraw.
4. W przed. Poz. 61 dot. słupy parkowe , brak typu – rodzaju słupa. Proszę o podanie jaki słup parkowy ma być zamontowany
5. Czy przewiduje się instalacje ,komputerowa ,alarmowa?? Proszę o umieszczenie rysunków i wykazu urządzeń z podaniem typów.

Odpowiedzi:

BRANŻA BUDOWLANA

Ad. 1 Do zasypania wykopów użyć piasek.

Ad. 2 31,2 mb.

Ad.18 Występują drzwi z samozamykaczami zgodnie z rysunkiem rzutu. Drzwi zgodnie z zapisem -- Budynek zakwalifikowany do ZL1 cały stanowi 1 strefę pożarową, wydzielono pożarowo pomieszczenie kotłowni na paliwo stałe. Drzwi zgodnie z zapisem w przepisach dot. ochrony p.poż.

- Ad. 19 Kolorystyka podana jest na rys elewacji – kolor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych RAL 9004
Ad. 21 Detal w załączniku
Ad. 22 Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki, Drzwi drewniane płytowe, profilowane tylko – DW2 i DW4, Ad. DRZWI STALOWE I ALUMINIOWE, KOLOR RAL 9004 ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM . Zestawianie w załączniku.
Ad. 23 Kostka Holland.

BRANŻA SANITARNA

- Ad. 1 Trasa instalacji solarnej – jak najkrótszą trasą,; jest ukazana na rysunkach PW w załączniku.
w załączniku telefon do instalatora 6058240911 w razie pytań RAFAŁ STĘPKOWSKI
Ad.2 Przebieg instalacji w projekcie wykonawczym – rzuty przekroje. Jak najkrótszą trasą.
Ad. 3 Z miedzi
Ad. 4 W załącznikach
Ad. 5 W załączniku
Ad. 6 Typ BA śr fi 15
Ad. 7 Piasek
Ad.8 Jak w pkt 6
Ad.9 Nie podaje się tego; model dowolny - ma być zachowana pojemność naczynia.
Ad.10 Bateria firmy ORAS lub równoważna
Ad.11 13 sztuk
Ad.12 Zdjęcia w załączniku - dla części sportowej umywalka prostokątna szer 55-65 cm asymetryczna z bocznym blatem i syfonem chromowanym, dla WC umywalka prostokątna z syfonem chromowanym, WC dla niepełnosprawnych – armatura dla niepełnosprawnych
Ad.13 ŁĄCZNIE 15 SZTUK + ZESTAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UMYWALKI DO WC – 6 sztuk, umywalki dla części sportowej 9 sztuk , 2 zlewy, 1 niepełnosprawnych + 1 szt kotłownia
Ad. 14 Miski ustępowe 9 szt zgodnie z załącznikiem, 1 szt dla niepełnosprawnych 2 szt pisuary
Ad. 15 Armatura dla niepełnosprawnych ilość zgodna z rzutem typ dowolny np KERAMAG SERIA VITALIS – 1, WC, 1 UMYWALKA, 1 PRYSZNIC, dozownik mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, suszarka do rąk , apteczka, uchwyty dla niepełnosprawnych – wielofunkcyjne poręcze dla niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami -sedesowe uchwyty ułatwiające siadanie, przycisk do spłukiwania automatyczny, uchwyt uchylny wspomagający 2 sztuki , przycisk alarmowy, uchwyt kątowy , niskie harmonijkowe osłony do brodzika, siedzisko, lustro uchylne, bateria bezdotykowa,
Ad. 20 wpustów jest 9; w pomieszczeniach gospodarczych również uwzględnić
Ad. 21 Jest w załączniku
Ad.22 Tak jest w projekcie i należy go uwzględnić.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Ad. 1 Pomiary elektryczne muszą być wykonane (uwzględnić).
Ad. 2 W załączeniu
Ad.3 Oprawa sali sportowej i sali dla ciężarowców– ług – lugsfera premium full w załączniku wymiennie z titus sport lub o podobnych parametrach do uzgodnienia z głównym projektantem.
Oprawy
poz kosztorysowa 7 ,8 – plafoniera 18 w kwadratowa biała
poz. kosztorysowa nr 9 – oprawa awaryjna 8w z inwerterem t=1h – oprawa zgodnie z opisem
poz. kosztorysowa nr10- oprawa ewakuacyjna z piktogramem z inwerterem – zgodnie z opisem
Ad. 4 Słup parkowy atlantis led lub o podobnych parametrach do uzgodnienia z głównym projektantem.
W załączniku wszystkie rys wykonawcze elektryki .
Ad.5 Brak inst oddymiania, jest instalacja komputerowa, instalacja alarmowa nie jest uwzględniona w projekcie ale ma być wykonana.

Odpowiedzi na pytania od 3 do 17 oraz 20 dotyczące branży budowlanej oraz od 16 do 19 dotyczące branży sanitarnej zostaną zamieszczone niezwłocznie po skonsultowaniu z głównym projektantem, najpóźniej do dnia 4 czerwca 2013r.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wprowadzają istnych zmian w SIWZ, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Domaniów
/-/ mgr inż. Dorota Swadek-Schneider