

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

Zamawiający:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

Do wszystkich uczestników
przetargu

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W WIERZBNIE”

W związku z zapytaniami do treści SIWZ, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami uzupełniającymi:

Pytania:

1. Prosimy o dostarczenie rysunku szczegółowego montażu uchwytych rynnowych na budynku Sali sportowej (czy mają być montowane do styropianu).
2. Brak pozycji na montaż okuć wraz z montażem śrub dla wiązarów dachowych klejonych zgodnie z rysunkiem K41. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na montaż ściągów stalowych z podaniem ich wagi (jest to projekt wykonawczy) wraz z podaniem antykorozyjnego elementów stalowych.
3. Brak pozycji na montaż ściągów zgodnie z rysunkiem K42. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na montaż ściągów stalowych z podaniem ich wagi (jest to projekt wykonawczy) wraz z podaniem antykorozyjnego elementów stalowych.

Odpowiedzi:

Pyt. nr 1

Uchwyty rynnowe mogą być montowane do ściągów pomiędzy łątami z profili stalowych lub do blachy stalowej powlekanej montowanej wzdłuż całego okapu budynku głównego sali sportowej.

Pyt. nr 2

Uzupełnić o poz. KNR 2-05 0208/02 Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 10kg - analogia - montaż okuć wiązarów dachowych - ilość 0,991 t

Pyt. nr 3

Uzupełnić o poz. KNR 2-05 0104/03 Stężenia dachów w halach typu średniego - analogia - ilość 0,277t

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wprowadzają istotnych zmian w SIWZ, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT
mgr inż. Dorota Stradek-Schneider