



Domaniów, dnia 9 września 2014 r.

GMINA DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie
tel. 71 301 77 35, fax 71 301 78 70
REGON 931934951, NIP 912 17-10 512

**Odpowiedzi na pytania
dotyczące zaproszenia do składania nr ZP.042.6.2014**

Dotyczy: zamówienia w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie § 10 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 513/2014 Wójta Gminy Domaniów z dnia 7 października 2014 r.) na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie parku wiejskiego w Wyszkowicach”

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rodzaju nasadzeń przewidzianych w projekcie?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nasadzenia drzew liściastych rodzimych z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 51 do 70 cm.

Pytanie nr 2

Proszę o określenie parametrów zaprojektowanej nawierzchni utwardzonej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga utwardzenia tłucznem frakcji 0,0 – 16,00 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Warstwę tłucznia należy ułożyć w korycie o głębokości 10 cm.

WÓJT

mgr inż. Dorota Suadek-Schneider