

Domaniów dn. 23.03.2017 r.

Odpowiedź na pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert
na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Domaniowie

Dotyczy: zamówienia w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (zał. do zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Domaniowie z dnia 27.01.2016 r.)

Pytanie 1

W związku z tym, że podłoga na Sali gimnastycznej jest bardzo zniszczona i z dużym ubytkiem lakieru istnieje możliwość, że w wyniku cyklinowania nie uda się doprowadzić klepek parkietowych do koloru drewna i mogą pozostać ciemne miejsca na podłodze sportowej. Czy inwestor dopuszcza aby na podłodze w Sali gimnastycznej pozostały ciemne miejsca nie możliwe do pełnego i bezpiecznego wycyklinowania?

Odpowiedź:

Inwestor na bieżąco będzie śledził proces cyklinowania. Jeżeli w trakcie wykonywania prac okaże się, że dalsze cyklinowanie celem doprowadzenia do koloru drewna spowoduje znaczne osłabienie podłogi, dopuszcza się pozostawienie ciemniejszych plam.

Pytanie nr 2

Czy inwestor dopuszcza za dodatkową odpłatnością, użycie bejcy do ukrycia brudnych nie możliwych do wycyklinowania klepek parkietowych na powierzchni boiska do siatkówki?

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza możliwość pokrycia bejcą powierzchni boiska do siatkówki

Pytanie nr 3

Czy wycyklinowana podłogę należy polakierować lakierem sportowym OLI-POL posiadającym badania antypoślizgowości Instytutu OTT-GRAFF oraz spełniającymi normy DIN 71,3 czyli wolnym od formaldehydu i związku PCP czy lakierem sportowy HARTZ LACK SUPREME PRO?

Odpowiedź:

Inwestor nie wskazuje firmy, której lakiery należy użyć. Parkiet należy pomalować lakierem o dużej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowym przeznaczonym do malowania sal gimnastycznych.

Pytanie nr 4

Czy demontaż i ponowny montaż bramek oraz drabinek gimnastycznych na Sali gimnastycznej wykonany zostanie przez inwestora czy przez oferenta?

Odpowiedź:

Demontaż i ponowny montaż bramek oraz drabinek gimnastycznych na Sali gimnastycznej wykona we własnym zakresie Inwestor.

Pytanie nr 5

Czy w drzwiach wejściowych na salę gimnastyczną należy zamontować nowe listwy progowe.

Odpowiedź:

Inwestor nie przewiduje wymiany listew progowych.

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

mgr Agnieszka Czerwik-Cheba