



- 1. WYKONANIE NADPROŻY W IST. MURZE DLA NADPROŻA OPARTEGO NA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ BELCE STALOWEJ:**
- wykucie gniazd nad projektowanym otworem od zew. strony budynku w celu podparcia muru zastrzałami i wykonanie podparcie w kilku miejscach
 - podstępowanie belek stropowych
 - w czasie podpierania ścian oraz stemplowania belek należy unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów
 - wykonać bruzdę poziomą do połowy grubości muru
 - wstawić i zaklinować belkę nadproża w murze bliżej jego krawędzi, podbijając klinami miejsca zetknięcia górnej płaszczyzny z murem i miejscem jej oparcia na murze
 - wypełnić zaprawą cementową przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem
 - wykuć pozostałą część muru i wstawić drugą belkę
 - w połowie wysokości belki nawiercić otwory, przez które po ustawieniu belek przeprowadzić nagwintowane sworznie M18 i łączyć nimi belki, ściągając śruby nakrętkami
 - belki "związać" śrubami na obu końcach i w środku ich długości, podbicie zaprawą ekspansywną
 - wyburzenie zbędnego fragmentu ściany zgodnie z wytrasowanym obrysem
 - po wyburzeniu ścianki belki stalowe osiatkować siatką Rabitza, wyszpałdować cegłą dziurawką, otynkować belki i ościeża otworu wykutego.

- WIENIEC ŻELBETOWY W1
Wieniec ścianki kolankowej o wym. 24x24cm, zb.4#12, strzemiona Ø6 co 25cm.
Poziom montażowy +2,50m.
Wieniec izolować termicznie.

- NADPROŻE ŻELBETOWE N-1
Nadproże o wym. 24x24cm, zb.2#12(g), zb.4#12(d) strzemiona Ø6 co 10cm, Poziom montażowy+2,50m.
Nadproże izolować termicznie.

- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO CZĘŚCIOWEGO WYBURZENIA

BETON C-16/20
STAL A-0 S185
A-IIIN RB400

P.H.U. - ARCHITEKTURA - BUDOWNICTWO - TECHNOLOGIE ABT		PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT" 55-200 Oława, ul. BRZESKA 26	
STADIUM: PB.	INWESTOR: GMINA DOMANIÓW Domaniów 56, 55-216 Domaniów	Data: 03.2017	
BRANŻA: KONSTR.	AUTOR PROJEKTU: inż. Tomasz Butwicki upr. nr 124/DOS/03	Podpis:	
BRANŻA: KONSTR.	PROJEKTANT: inż. Tomasz Butwicki upr. nr 124/DOS/03	Podpis:	
BRANŻA: KONSTR.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Pawlak upr. nr 35/DOS/05	Podpis:	
BRANŻA: KONSTR.	OPRACOWAŁ: mgr inż. Agnieszka Hrydziuszek	Podpis:	
SKALA:	OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej jednostka ewidencyjna 021502_2 Domaniów obręb ew. 0007 Goszczyna, dz. nr 133/7 AM-1	Nr rys.:	
1:100	NAZWA RYS.: SCHEMAT KONSTRUKCJI	2K	