

Nr postępowania: RIR.271.36.2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Teodorów
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą
„BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOMANIÓW”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) Gmina Domaniów jako Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian dwuwarstwowej zamiast trzywarstwowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie zamiennie ścianę dwuwarstwową ze styropianem o grubości 20 cm z zastosowaniem od zewnątrz tynku strukturalnego silikonowego na siatce z włókna szklanego na fragmentach elewacji przewidzianych do wykończenia tynkiem, z zachowaniem zewnętrznych wymiarów budynku oraz kolorystyki elewacji.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zamiennie wykonanie imitacji deski na elewacji?

Odpowiedź

Na fragmentach elewacji przewidzianych do wykończenia drewnem Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie zamiennie imitację desek wykonaną z kompozytu, włóknocementu, masy żywicznej lub dedykowanej masy tynkarskiej z zachowaniem kolorystyki i faktury naśladującej naturalne ułożenie drewna.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie imitacji cegły klinkierowej ?

Odpowiedź

W przypadku murowania ścian zewnętrznych w technologii dwuwarstwowej na fragmentach elewacji przewidzianej do wykończenia klinkierem Zamawiający dopuszcza wykonanie imitacji cegły klinkierowej z dedykowanego tynku silikonowego, kolorem, fakturą i formatem przypominającej naturalną cegłę.

Dodatkowo zamawiający zmienia Formularz oferty, załącznik nr 1 do SIWZ, dopisując oświadczenie Wykonawcy wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz oferty oraz Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Działając na zasadzie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.:

- nowy termin składania ofert i wniesienia wadium: **do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 9⁰⁰**
- nowy termin otwarcia ofert – **dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 9⁴⁵**

Udzielone powyżej odpowiedzi, wyjaśnienia i wprowadzone zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje równocześnie, że udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia i wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

WÓJT

mgr inż. Wojciech Głogulski

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji faksem zwrotnym na nr 71 301 78 70 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminadomaniow.pl