



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OŁAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OŁAWIE

ul. Warszawska 5, 55-200 Oława, e-mail: psse.olawa@pis.gov.pl

Centrala 71 313-21-64 Dyrektor 71 313 38 21 Fax 71 313 21 64

Całodobowy tel. alarmowy: 603-313-102 REGON: 930960823 NIP: 912-150-11-48

HK.5214.04.2019.HK

Oława, dnia 15 stycznia 2019 r.



Wójt Gminy Domaniów
Domaniów 56
55-216 Domaniów

Dotyczy: ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wyprodukowanej na potrzeby gminy Domaniów za 2018 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie, na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), wydaje ocenę obszarową jakości wody wyprodukowanej na potrzeby gminy Domaniów.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Wielkość produkcji m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywana w wodę	Ilość pobranych próbek w ramach monitoringu parametrów z grupy A	Ilość pobranych próbek w ramach monitoringu parametrów z grupy B
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Domaniowie	Domaniów	Domaniów, Domaniówek, Kurzątkowice, Danielowice, Kończyce, Gostkowice, Chwastnica, Skrzypnik, Kuchary, Piskorzówek, Wyszkowice, Radoszkowice, Radłowice	301,0	2404	kontrola wewnętrzna - 4 nadzór państwowy - 2	kontrola wewnętrzna - 1
	Piskorzów	Piskorzów, Polwica, Teodorów, Wierzbno, Kuny, Swojków, Pełczyce, Gęsice, Marszowice, Janków, Brzezimierz	332,0	2752	kontrola wewnętrzna - 4 nadzór państwowy - 2	kontrola wewnętrzna - 1

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W roku 2018 dodatkowo pobrano 2 próbki wody, jedną z wodociągu Domaniów, drugą z wodociągu Piskorzów, w ramach indywidualnie ustalonego zakresu badań, w ramach nadzoru PIS. W jednej próbce stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:
- twardości – 520 mg CaCO₃/l, próbka pobrana z wodociągu Domaniów.

PPIS w Oławie nie wszczął postępowania administracyjnego, ponieważ zarządca wodociągów podjął natychmiastowe działania naprawcze skutkujące poprawą jakości wody.

Do uzdatniania wody stosuje się natlenienie za pomocą sprężonego powietrza oraz filtrację na filtrach żelazowo – manganowych. Do dezynfekcji wody stosuje się roztwór podchlorynu sodu.

Na obszarze gminy Domaniów, zaopatrywanym przez wodociągi Piskorzów i Domaniów nie zanotowano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono, że wodociągi Piskorzów i Domaniów dostarczają wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia nie stanowi ryzyka dla zdrowia. W każdym przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów podejmowane są natychmiastowe działania naprawcze.

PPIS w Oławie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody w 2018 r., wykonanych zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej oraz po analizie protokołów z kontroli, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w ciągu 2018 roku w zakresie badanych parametrów spełniała wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W OŁAWIE

mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi: mgr inż. Hanna Konikiewicz - mł. asystent tel. 71/313-21-64 wew. 24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie, działając jako administrator danych osobowych, zawiadamia osoby których dane osobowe przetwarza, że informacje o jakich mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – RODO, zostały zamieszczone na stronie BIP PSSE w Oławie: http://psse.olawa.ibip.wroc.pl/public/get_file_contents.php?id=190401

Lolka ASG