

Domaniów, dnia 8 lutego 2020 r.

Nr postępowania: ZW.271.1.2020

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domaniowie”

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Gmina Domaniów udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania stabilizacji na miejscu ze względu na znajdujące się sieci teletechniczne i energetyczne w obszarze robót.

Pytanie nr 15

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

Odpowiedź

Zamawiający przekaze Wykonawcy decyzję na wycinkę drzew po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający posiada ZRID?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada ZRID. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w oparciu o zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej stosownie do przepisu art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane. Zamawiający dysponuje zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

Pytanie nr 18

Opis techniczny, plany sytuacyjne oraz przekroje nie opisują ani nie pokazują robót związanych z plantowaniem (wyłączając pobocze) oraz humusowaniem wraz z obsianiem. W związku z powyższym nie ma możliwości weryfikacji, czy ilości ujęte w przedmiarze są faktyczne, gdyż nie wynikają z dokumentacji technicznej. Przedmiar wskazany we wzorze umowy jest jako element jedynie pomocniczy, stąd prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem przedmiaru robót poz. 9 d.2 i poz.11 d.3 profilowanie i zagęszczanie dotyczy przygotowania podłoża pod stabilizację z węzła betoniarskiego.

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie ile wpustów deszczowych wraz z kratą żeliwną należy wymienić (plan sytuacyjny skazuje 2, przedmiar 3).

Odpowiedź

Należy wymienić 2 wpusty zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację, które materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego wraz ze wskazaniem miejsca wywozu, a które należy przewidzieć do utylizacji przez Wykonawcę robót.

Odpowiedź

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.27 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Wykonawca powinien zagospodarować wszelkie odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót zgodnie z


przepisami ustawy o odpadach, pozbywając się wszelkich odpadów w sposób zgodny z prawem i opłacając wszelkie związane z tym koszty.

Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert i wnoszenia wadium: do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 18 luty 2020 r. o godz. 10¹⁵

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Ciecierski
ZASTĘPCA WÓJTA