

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna  
Oddział we Wrocławiu, Region Strzelin  
Ul. Dzierżonowska 51, 57-100 Strzelin  
Sprawę prowadzi:  
Mail: piotr.teneta@tauron-dystrybucja.pl  
tel. +48 71 8894443



Strzelin, dn. 18 grudnia 2019

Sygnatura TD/OWR/OMD/2019-10-28/0000005

Pracownia  
Projektowo Inżynierska  
NOWICKI  
Marcin Nowicki  
Ul. Różana 5/1  
55-200 Oława

**Dotyczy: Wykonanie uzgodnienia branżowego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Domaniów dz. 380, 381, 146/26 AM-2.** 1039255873

Odpowiadając na wniosek informujemy, że na załączonych planach nanie orientacyjne przebiegi linii napowietrznej nN, SN, kablowej nN oraz oświetleniowej. Istni linie napowietrzne na wskazanym terenie należy dodatkowo zinwentaryzować we własnym zakresie.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu eksploatującą sieć, w zakresie linii nN i SN:

Wydział Eksploatacji Strzelin ul. Dzierżonowska 51.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc od najdalej wysuniętej części maszyny wraz z ładunkiem do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń.

Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów/fundamentów słupów linii, minimalne odległości to: - 1m dla linii nN; - 2m dla linii SN

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

W przypadku jakichkolwiek prac ziemnych w pobliżu kabli elektroenergetycznych nN, SN będących w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Przy pracach w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki/ TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Region Strzelin ul. Dzierżonowska 51 w zakresie linii nN i SN.

W przypadku istniejącej linii kablowej pokrywającej się z projektowanymi krawężnikiem i pod jezdnią linię należy osłonić rurą dwudzielną, oraz w przypadku zmiany niwelety terenu zwrócić uwagę czy zachowana będzie odległość pionowa do linii elektroenergetycznych nN oraz SN (napowietrznych, kablowych) – w przypadku niespełnienia wymaganych normami odległości/głębokości należy przewidzieć linie do przebudowy, dla linii kablowych należy zastosować się do wytycznych w załączeniu pkt 7.

W miejscach projektowanego krawężnika

Gdy wystąpi konieczność wykonania wykopów na trasie linii kablowych należy wykonywać je ręcznie. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne. O nadzór należy wystąpić w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Przed rozpoczęciem prac zaleca się zaktualizować mapy o nowo powstałą infrastrukturę elektroenergetyczną.

W przypadku stwierdzenia istnienia linii kablowych i napowietrznych nie zinwentaryzowanych na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do pracowników TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Region Strzelin.

W przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy linii należy projekt uzgodnić w: Wydziale Eksploatacji w zakresie linii nN i SN, po wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków na przebudowę powołując się na numer niniejszego uzgodnienia.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.

TD/OWR/OMD/UB/PT/863/2019

BC: 1013863775

Załączniki:  
Mapy 1 kpl.  
Otrzymują:  
OMD

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział we Wrocławiu  
Starszy specjalista ds. dokumentacji  
Wydział Dokumentacji

  
Z poważaniem