

Domaniów dn. 07.07.2020 r.

RIR.271.22.2020

Odpowiedź na pytania
dotyczące zapytania ofertowego nr RIR.271.22.2020

Dotyczy: zamówienia w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie Gminy Domaniów”.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego modułu fotowoltaicznego o mocy 370W zamiast dwóch o mocy 185W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowania jednego modułu fotowoltaicznego o mocy 370W zamiast dwóch o mocy 185W.

//Wójt Gminy Domaniów