



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. łódzkie
tel. 71 301 77 35, 26 - fax 71 301 78 70
REGON 931934851, NIP 912-17-16-512
Nr postępowania: ZW.271.16.2020

Domaniów, dnia 14 grudnia 2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku – etap II: stan wykończeniowy”

Gmina Domaniów, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w trybie art. 12a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

Pytanie nr 1

Czy pokazane na rzutach wyposażenie budynku (stoły, krzesła, szafki, wieszaki itp.) ma zostać wycenione i dostarczone?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wyposażenie wnętrza budynku w meble nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający potwierdza, że parapety wewnętrzne mają zostać wykonane z PCV?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający potwierdza, że parapety wewnętrzne mają zostać wykonane z PCV.

Pytanie nr 3

Na jednym z rzutów przy oknach opisane są rolety wewnętrzne, czy należy je wycenić?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie przewiduje montażu rolet wewnętrznych. Opis na rzutach dotyczy zamontowanych w I etapie inwestycji rolet zewnętrznych.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Pytanie nr 4

Prosimy o informacje jakiej pojemności ma być ogrzewacz wody 150 l (według rzutu) czy 200 l (według opisu)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga montażu ogrzewacza wody o pojemności nie mniejszej niż 150 l i nie większej niż 200 l.

Pytanie nr 5

Jaki zakres instalacji dzwonekowej, telefonicznej i internetowej należy wycenić?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji dzwonekowej, telefonicznej i internetowej.

Pytanie nr 6

Czy oferta ma uwzględniać dostawę gaśnic?


Odpowiedź

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9.4 opisu technicznego do projektu budowlanego w ofercie należy uwzględnić dostawę gaśnic.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium a także zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Nowy termin składania ofert i wnoszenia wadium: do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2020 r. o godz. 10¹⁵

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Ciecierski
ZASTĘPCA WÓJTA