

ZW.271.7.2022

**Do wykonawców zainteresowanych
postępowaniem**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II i III” z podziałem na części: zadanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II, zadanie 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap III.**

Zamawiający działając, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 r. poz. 1129), dalej: uPzp, udostępnia treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ, przy zachowaniu terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 uPzp

Pytanie 1:

Czy inwestycja obciążona jest opłatą za zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych i/lub powiatowych?

Wyjaśnienia 1:

Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego według stawek obowiązujących i naliczonych przez zarządcę drogi. Jednakże zgodnie z treścią § 2 ust. 2 uchwały nr XXXV/234/17 Rady Gminy Domaniów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałami Rady Gminy Domaniów nr XXXVII/247/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i nr XVIII/117/20 z dnia 15 stycznia 2020 r., przy realizacji inwestycji polegających na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się opłaty za zajęcie pasa w wysokości 10 % stawek opłat określonych w § 2 ust. 1 powołanej uchwały.

Pytanie 2:

Czy jeśli wykopy przy układaniu sieci kanalizacji sanitarnej nie przekroczą osi jezdni to odtworzenia warstwy ścieralnej należy przyjąć do osi jezdni czy na całą szerokość jezdni?

Wyjaśnienia 2:

Należy założyć wykonanie odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni bez szwu środkowego.

Pytanie 3:

Jeśli wystąpi konieczność wycinki drzew, to kto ponosi opłaty z tytułu usunięcia drzew kolidujących z inwestycją?

Wyjaśnienia 3:

Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 4:

Z jakiego materiału mają być wykonane rury i kształtki kanalizacji sanitarnej? Z PCV czy PP ponieważ są rozbieżności w PFU?

Wyjaśnienia 4:

Rury i kształtki kanalizacji sanitarnej mają być wykonane z polipropylenu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2,5 procent ceny ofertowej albo w zw. z długim terminem wykonania umowy umożliwi Wykonawcy zgodnie z uPZP wniesienie zabezpieczenia w częściach tj. 30% przy podpisaniu umowy a następnie z faktur bieżących?

Wyjaśnienia 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy raz na jego wnoszenie w formie potrąceń z płatności faktur częściowych.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Umowy w paragraf 3 punkt 6 w zakresie wysokości wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1.000.000,00 zł?

Wyjaśnienia 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie 7:

Czy gmina Domaniów posiada system monitoringu przepompowni do którego należy włączyć monitoring przepompowni objętych niniejszym postępowaniem. Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy i producenta.

Wyjaśnienia 7:

Tak. Dostawcą istniejącego systemu monitoringu przepompowni jest ProfiSystem Sp. z o.o., Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce, tel.: 605 254 842, e-mail: biuro@profisystem.info.

Pytanie 8:

Proszę o podanie informacji odnośnie sposobu i możliwości rozbudowy posiadanego oprogramowania o nowe projektowane przepompownie?

Wyjaśnienia 8:

Rozbudowa polega na wykupieniu dodatkowej licencji wraz z usługą wpięcia systemu monitoringu. Z przyczyn ekonomicznych sterownik musi zostać wyposażony w kartę SIM. Karta SIM musi być kompatybilna z już skonfigurowanym OPCserwerem w centrum serwerowym oraz musi mieć możliwość komunikacji z innymi kartami w posiadanym APN-ie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne hasła administracyjne umożliwiające dodanie przepompowni do istniejącego systemu monitoringu.

Wyjaśnienia 9:

Tak. Nadzór nad całodobowym funkcjonowaniem całości systemu bieżącą konserwację gwarancyjną i pogwarancyjną wraz z zagwarantowaniem bezpieczeństwa systemu ponosi firma Profisystem w ramach umowy.

Pytanie 10:

Czy w istniejącym systemie monitoringu używane są radiomodemy? Jeśli tak to prosimy o podanie typu i producenta?

Wyjaśnienia 10:

System monitoringu oparty jest o sterownik polskiego producenta ogólnodostępny w sieci sprzedaży "MT-151 HMI" firmy INVENTIA Sp. z o.o. wyposażony w modem GSM/GPRS

Pytanie 11:

Czy Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne przyłączenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej. Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.

Wyjaśnienia 11:

Nie. Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego niezbędne warunki techniczne przyłączenia.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami wskazanymi w PFU jako potencjalne miejsce lokalizacji przepompowni P2 i P3.

Wyjaśnienia 12:

Tak. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla przedmiotowych działek.

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Ciecierski
ZASTĘPCA WÓJTA