

## 2. Bilans Mocy

l.p.	Nazwa	Moc zainstalowana [kW]	Współczynnik jednoczesności	Moc zapotrzebowana [kW]
1.	Gniazda zasilające	48	0,4	19,2
2.	Oświetlenie	12,9	0,7	9,03
3.	Oświetlenie aw i ew	0,455	0,7	0,3185
4.	Pompa ciepła	19,6	0,7	13,72
5.	Centrala nawiewno wywiewna	11	0,7	7,7
		Suma		50,0

Należy przyjąć 50kW