

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	78
Ilość działek ZW i CW	177
w tym	
Ilość działek wody zimnej	124
Ilość działek wody ciepłej	53
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	0
Ilość działek cyrkulacyjnych	10
Całkowita długość rurociągów	463,4 m
w tym ZW	258,6 m
w tym CW	141,0 m
w tym cyrkulacyjnych	63,9 m
Całkowita pojemność rurociągów	273,3 dm ³
w tym ZW	238,5 dm ³
w tym CW	27,5 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	7,2 dm ³
Norma obliczeń wodociągu	PN-92/B-01706

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: -2,71 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	???		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	3,000		