


UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SA CZĘŚCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W
CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE
W OBU.



ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ II PIĘTRA			
Nr.	nazwa pom.	powierzchnia	grzejnik, p/m ²
3.1	komunikacja	wyładkiem PCV	4,35
3.2	komunikacja	wyładkiem PCV	4,81
3.3	łazienka	przekład	14,21
3.4	łazienka	wyładkiem PCV	7,68
3.5	WC	pos. osobistą	2,48
3.6	WC	pos. osobistą	2,48
3.7	WC	pos. osobistą	2,48
3.8	WC	pos. osobistą	2,48
3.9	WC	pos. osobistą	2,48
3.10	WC	pos. osobistą	2,48
3.11	WC	pos. osobistą	2,48
3.12	WC	pos. osobistą	2,48
3.13	WC	pos. osobistą	2,48
3.14	WC	pos. osobistą	2,48
3.15	WC	pos. osobistą	2,48
3.16	WC	pos. osobistą	2,48

przewód zasilający

przewód powrotny

nr pomieszczenia

projektowana temperatura

zapotrzebowanie na moc cieplą

16 x 2,0

915 W

rozdzielnia ciepłej odbiornika

grzejnik płytowy, zintegrowany

1. Przy przejściach przewodów przez ściany/montować tynk osłonowe ściągowe. Przejście przez przegrody zabezpieczone przeciwpodłożowo wykonąć poprzez kołnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6

2. Przewody instalacji CO należy zaizolować termicznie izolacją z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV np. firmy Thermoallex

TEMAT RYS.	RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA CO		
OBIEKT	Budynek Szkoły Podstawowej Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie		
LOKALIZACJA	Goszczyna 28, 55-216 Domaniów, pow.: olawski, dz. nr 72/3		
INWESTOR	Gmina Domaniów	Nr rysunku:	S8
	Domaniów 56, 55-216 Domaniów		
AUTOR	SPRAWDZIŁ	Skala:	1:100
mgr inż. Oskar Wołny upr. nr OPL/1068/PWOS/14		mgr inż. Alfred Matuszek upr. nr 318/68	