



Oznaczenie	Oświetlenie Komunikacja 1.7	Oświetlenie klatka schodowa	Oświetlenie 1.2	Oświetlenie 1.4	Oświetlenie 1.1	Oświetlenie Łazienki 1.8, 1.9	Oświetlenie sala gimnastyczna 1.11	Oświetlenie magazyn	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Rezerwa	Rezerwa	Sterownik Radiowy Oświetlenia
------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	--	------------------------	--	---------	---------	-------------------------------------

Oznaczc. przew.	W33	W34	W44	W45	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43
Rodz. okabliw.	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
Przekrój	2x1,5mm ² /3x1,5mm ²	2x1,5mm ² /3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²
Etykieta obwodu												
Prqd lb												

projekt / project	Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych" w Gószczyźnie wraz z robotami budowlanymi i towarzyszącymi
Gószczyzna 28 dz. nr 72/3, AM-1	
55-216 Domaniów, gmina Domaniów	
grupa projektowa	
design team	

PORT

PORT
Józef Franczek, Marcin Kolanus
ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław
tel. +48 690 539 737
biuro@porto.pl, www.porto.pl

inwestor / investor	Gmina Domaniów
Domaniów 56, 55-216 Domaniów	
opracowanie mgr inż. Krzysztof Nolepa	
team	
projektant	mgr inż. Krzysztof Nolepa
designer	mgr inż. Krzysztof Nolepa

branża range: ELEKTRYKA

stadium stage: Remont

rysunek sheet title:	SCHEMAT_RG
skala scale:	---
data date: Wrocław, 03.2022	nr No.: E-15