

2. Bilans Mocy

l.p.	Nazwa	Moc zainstalowana [kW]	Współczynnik jednoczesności	Moc zapotrzebowana [kW]
1.	Gniazda zasilające	48,3	0,4	19,32
2.	Oświetlenie	6,171	0,7	4,3197
3.	Oświetlenie aw i ew	2,1135	0,7	1,47945
4.	Pompa ciepła	12,9	0,8	10,32
5.	Centrala nawiewno wywiewna	3,6	0,8	2,88
6.	Rekupeator	0,34	0,8	0,272
7.	wentylator	0,18	0,9	0,162
			Suma	38,8

Należy przyjąć 39kW