

## Wyniki ogólne

### Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	203
Ilość działek ZW i CW	466
w tym	
Ilość działek wody zimnej	277
Ilość działek wody ciepłej	189
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	3
Ilość działek cyrkulacyjnych	20
Całkowita długość rurociągów	1247,3 m
w tym ZW	646,2 m
w tym CW	387,1 m
w tym cyrkulacyjnych	213,9 m
Całkowita pojemność rurociągów	937,4 dm <sup>3</sup>
w tym ZW	780,6 dm <sup>3</sup>
w tym CW	127,4 dm <sup>3</sup>
w tym cyrkulacyjnych	29,4 dm <sup>3</sup>
Norma obliczeń wodociągu	PN-92/B-01706

### Źródła wody

#### Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	585,60		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm <sup>3</sup> /s]	3,000		