

2. Bilans Mocy

l.p.	Nazwa	Moc zainstalowana [kW]	Współczynnik jednoczesności	Moc zapotrzebowana [kW]
1.	Gniazda zasilające	67,2	0,4	26,88
2.	Oświetlenie	17,252	0,7	12,0764
3.	Oświetlenie aw i ew	0,9435	0,7	0,66045
4.	Pompa ciepła	40	0,7	28
5.	Centrala nawiewno wywiewna	12	0,7	8,4
6.	Wentylatory	0,6	0,6	0,36
			Suma	76,4

Należy przyjąć 77kW