

- R.P. Poz/RT/P1 Rozdzielnica P.Poż/ Rozdzielnica p.poż /Tablica Piętrowa Wypust zasilający 230V
- Wypust zasilający 400V
- Przycisk dzwinkowy
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik Krzyżowy
- Czujka obecności
- Panele fotowoltaiczne 390Wp
- Falownik 10 kWp

- Przycisk roletowy
- PEL1 - 2x230V+HDMI+VGA
- PEL2 - 4x230V
- FLORBOX - 2x230V+HDMI+VGA
- FL2 - FLORBOX - 8x230V
- Naświetlacz FORIA N0 8000lm 50W IP66 4000K
- Przycisk PWP
- Istniejące kamery do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia
- Istniejący przyłącz internetowy /radiowy
- Istniejący głośnik do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia
- Dzwonek do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia
- Domofon do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia
- Istniejący naswietlacz do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia
- Istniejący sygnalizator do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia
- Iglica odgromowa h=1m
- Drut odgromowy AL8mm
- Uziemienie otokowe FE/ZN 30x4
- Złącze Kontrolne
- GSU Główna szyna uziemiająca

- 1* Zasilanie schodolazy
- 3* Centrala wentylacyjna
- 4* Zasilanie wyrzutnia dachowa
- 5* Florbox wg legendy
- 6* Zasilanie rolety
- 7* Zasilanie pompa ciepła
- 8* Zasilanie rzutników i Tablic multimedialnych
- 9* Punkty elektryczno-logiczne wg legendy
- 10* Zasilanie i sterowanie projektora interaktywnej podłogi
- UWAGA
- typ zasilania, kable sygnałowe dostosować do urządzeń

P.1.13|pom. socjalne
17,32 m²
(przeniesione z pom. P.3.1.2)

P.1.14|gab. profilaktyki
17,51 m²

P.1.11|komunikacja
131,34 m²







P.1.15|Szatnie klas I-III
36,67 m²

P.1.16|Szatnie kl. IV-VIII
57,86 m²

P.1.19|pom. gospodarcze
4,39 m²


P.1.17|kuchnia
5,26 m²

P.1.18|archiwum
10,75 m²

Legenda:	
	MEBLE ISTNIEJĄCE - Z PRZEMIESZCZENIEM
	MEBLE PROJEKTOWANE
	MEBLE ISTNIEJĄCE - BEZ PRZEMIESZCZENIEM
	MEBLE ISTNIEJĄCE - Z PRZEMIESZCZENIEM
	KOMPONENTY/ STREFY PROJEKTOWANE
	MEBLE POZA ZAKRESEM PROJEKTU

- UWAGI:
- Wymiary wszystkich istniejących mebli do zatwierdzenia na etapie realizacji.
 - Szczegółowe zestawienie mebli znajduje się w opisie.
 - Należy ujednolicić kolorystykę mebli znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.
 - Umeblowanie aranżacji wnętrz, w kolorze szarym (RAL 7042), poza zakresem inwestycji.

1 Rzut aranżacji wnętrz - poziom 0 budynek 1
skala 1:100



projekt
project
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domanów, działki nr 142/4 AM-2 w obrębie Domanów, gmina Domanów

inwestor
investor

Gmina Domanów
Domanów 56,
55-216 Domanów

grupa projektowa
design team

PORT

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie mgr inż. Krzysztof Nolepa
team

projektant elektryka mgr inż. Krzysztof Nolepa
OPL/1256/PWBE/16

sprawdzający mgr inż. Karol Wujec
elektryka OPL/0737/POOE/11

branża range: ELEKTRYKA

stadium stage: projekt wykonawczy

rysunek

sheet title:

ELEKTRYKA - POZ. 0, BUD. 1

skala scale: 1:100

nr No.:

data date: Wrocław, 03.2022

E-04