

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą „oos”, a także §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2024r. data wpływu do Urzędu 13.03.2024r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od Inwestora: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56, reprezentowanego przez pełnomocnika, P. Wojciecha Wartalskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki, zagospodarowaniem terenu pompowni, rurociągiem tłocznym, na działkach numer 370/2, 370/4, 371/3, 371/4, 392/6, 392/12, 392/13, AM-1, 372/3, 467 AM-2 w obrębie Domaniów, realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): 370/2, 370/4, 371/3, 371/4, 392/6, 392/12, 392/13, AM-1, 372/3, 467 AM-2 obręb Domaniów”

STWIERDZAM

I.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

II. Określić warunki oraz wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:

- zaplecze budowy zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od istniejącego rowu
- odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu. Wody z odwadniania wykopów odprowadzić do kanalizacji deszczowej, po uprzednim poczynszeniu i uzyskaniu wymaganych zgód
- prace związane z ułożeniem rurociągów pod dnem rowu należy wykonywać przy niskim stanie wody, najlepiej w okresie sierpień-październik. W trakcie realizacji prac należy zapewnić niezakłócony przepływ wody w rowie, a po ich zakończeniu przywrócić stan rowu do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prac
- w czasie prac należy zabezpieczyć koryto rowu przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń, materiałów budowlanych, a w przypadku ewentualnego ich przedostania się, należy je systematycznie usuwać, aby zapewnić swobodny przepływ wody
- budowę obiektów inżynierskich zaprojektować tak, aby nie spowodowały istotnych zmian koryta rowu oraz warunków przepływu wód
- prace powodujące zmiany stosunków gruntowo-wodnych należy maksymalnie skrócić w czasie
- podczas zastosowania w pracach ziemnych metody bezwykopowej, wykorzystywaną płuczkę należy przekazać do utylizacji; stosowana płuczka powinna być materiałem obojętnym dla środowiska gruntowo-wodnego
- badanie szczelności kanałów prowadzić wyłącznie poprzez inspekcję telewizyjną kanałów, a próby ciśnienia rurociągu tłocznego wykonywać z użyciem sprężonego powietrza.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia i lokalizację miejsca realizacji przedsięwzięcia, zawartą w załączniku nr 1, które to stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.03.2024 r. (data wpływu 13.03.2024 r.) Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56, reprezentowany przez pełnomocnika, P. Wojciecha Wartalskiego wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki, zagospodarowaniem terenu pompowni, rurociągiem tłocznym, na działkach numer 370/2, 370/4, 371/3, 371/4, 392/6, 392/12, 392/13, AM-1, 372/3, 467 AM-2 w obrębie Domaniów, realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): 370/2, 370/4, 371/3, 371/4, 392/6, 392/12, 392/13, AM-1, 372/3, 467 AM-2 obręb Domaniów”.

W dniu 19.03.2024 r. Wójt Gminy Domaniów na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy

z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Domaniów działając na podstawie art. 64 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie wydał postanowienie znak: ZNS.9022.1.06.2024.IJ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu wydał opinię, znak pisma nr VC.ZZŚ.4901.67.2024.KP.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.163.2024.AG.3, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu uwzględniono:

- informacje określone w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia;
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie o znaku ZNS.9022.1.06.2024.IJ;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o znaku WOOŚ.4220.163.2024.AG.3;
- opinię PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, znak pisma nr VC.ZZŚ.4901.67.2024.KP.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki, zagospodarowaniem terenu pompowni, rurociągiem tłocznym, na działkach numer 370/2, 370/4, 371/3, 371/4, 392/6, 392/12, 392/13, AM-1, 372/3, 467 AM-2 w obrębie Domaniów, realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): 370/2, 370/4, 371/3, 371/4, 392/6, 392/12, 392/13, AM-1, 372/3, 467 AM-2 obręb Domaniów”

Działki ww. to teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie ma pokrycie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na powierzchni działek inwestycyjnych występują następujące klasy gruntów: dr – drogi, Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP, biorąc pod uwagę uwarunkowania w art. 63 ust.1 ustawy oś stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków bytowych wraz z instalacją zasilania energetycznego, instalacją sterowania i automatyki oraz zagospodarowaniem terenu pompowni na ww. działkach. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach położonych w obrębie Domaniowa. Łączna długość kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wyniesie ok. 979 m, a łączna długość kanałów grawitacyjnych DN160 podejścia do posesji wyniesie ok. 398 m. Łączna długość projektowanego rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 47 m. Rurociągi i pompownia objęte planowanym zamierzeniem zlokalizowane są w zachodniej części miejscowości Domaniów. Dojazd do terenu planowanego zamierzenia możliwy będzie od drogi powiatowej oraz od strony dróg gminnych. Planowane kanały i rurociągi tłoczne - niezbędne będzie zajęcie terenu o szerokości około 3,0 m i długości około 1430 m. Przewiduje się zabudowę 979 m kanałów DN200, 398 m kanałów DN160, 23 sztuki studni rewizyjnych betonowych DN1000 oraz pompowni zbiornikowej DN1500. Ponadto po wykonanych robotach budowy sieci kanalizacji sanitarnej konieczne będzie odtworzenie zdemontowanych i uszkodzonych trwałych nawierzchni. Przewiduje się odtworzenie nawierzchni asfaltowych na całej szerokości jezdni. Nawierzchnie z kostki granitowej, z kostki betonowej oraz betonu będą odtwarzane na szerokości wynikającej z klina odłamu po wykonanych

wykopach, nie większej niż 3 m. Planowany obiekt budowlany będzie wykazywał powierzchnię zabudowy (tzw. rzut poziomy) $979\text{ m} \times 0,20\text{ m} + 398\text{ m} \times 0,16\text{ m} + 23 \times 1,33\text{ m}^2 + 2,54\text{ m}^2 + 47\text{ m} \times 0,09\text{ m} = 195,80\text{ m}^2 + 63,68\text{ m}^2 + 24,33\text{ m}^2 + 2,54\text{ m}^2 + 4,23\text{ m}^2 = 290,58\text{ m}^2$. Tereny przewidziane pod budowę kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej stanowią pasy drogowe, dróg gminnych ulicy Wierzbowej, w przeważającej mierze bez trwałej nawierzchni i w niewielkiej części z nawierzchnią z kostki kamiennej, odcinka drogi gminnej ulicy Akacjowej bez trwałej nawierzchni, drogi gminnej bez nazwy o numerze działki 467 z nawierzchnią z kostki betonowej oraz drogi powiatowej numer 1590D, z nawierzchnią asfaltową jezdni, w przeważającej części bez chodników oraz na pozostałym odcinku z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Teren przewidziany pod budowę pompowni ścieków bytowych stanowi pobocze ulicy Wierzbowej o numerze działki 371/4 AM-1 w obrębie Domaniów, w części nieutwardzonej, pokrytej humusem, teren przewidziany pod budowę rurociągu tłoczego pompowni stanowią niewielki odcinek pasa drogowego ulicy Wierzbowej, niewielka część pas drogi powiatowej numer 1590D w obrębie Domaniów oraz niewielki odcinek ulicy Akacjowej. Poza opisanym powyżej zagospodarowaniem terenu pozostała część nieruchomości jest zajęta przez niezagospodarowaną zielen niską oraz drzewa i krzewy. Planowane rurociągi będą wykonywane w typowej i powszechnie stosowanej technologii obejmującej wykopy liniowe, szalowane o szerokości ok. 1 m i średniej głębokości ok. 2,5 m oraz w technologii bezwykopowej – metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Planowana pompownia będzie posadowiona w wykopie punktowym, szalowanym o głębokości ok. 5 m. Podczas realizacji inwestycji zostaną przeprowadzone próby szczelności kanałów oraz próby ciśnienia rurociągu tłoczego. Próby szczelności kanałów będą prowadzone wyłącznie poprzez inspekcje telewizyjną kanałów, a próby ciśnienia rurociągu tłoczego będą wykonywane z użyciem sprężonego powietrza, podczas tych prób nie będzie wykorzystywana woda. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzone do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Etapu 1 w Domaniowie, kolejno do budowanej obecnie pompowni ścieków w miejscowości Polwica, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbnio. W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą one związane z emisją pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych, emisja substancji do powietrza, powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie, emisja hałasu. Powyższe uciążliwości będą w porze dziennej. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą magazynowane w wyznaczonym miejscu w kontenerach przekazane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych sanitariatach. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, stosowane będą środki do ich pochłaniania, sorbenty. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem emisji zanieczyszczeń do wód. Zastosowany szczelny system łączenia rur zapewni szczelność projektowanej sieci, a tym samym wykluczy zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. Z uwagi na charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia m.in. zamontowanie pomp w szczelnej obudowie, uzbrojenia podziemne, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie powinno znacząco wpłynąć na klimat akustyczny analizowanego terenu, a ponadto nie powinno spowodować znaczącego pogorszenia stanu powietrza na przedmiotowym terenie. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli wyeliminować niekontrolowane zrzuty ścieków do wód i do ziemi. Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe otoczenia. Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujęciarzy, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1336 ze zm.) Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ludów Śląski znajduje się w odległości ok. 8,5 km. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, brak konieczności wycinki drzew oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, Wójt Gminy Domaniów, uznał za zasadne stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia w szczególności biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1

ustawy „oos”, a głównie skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz opinię wyrażoną w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń (np. zgłoszenia lub pozwolenia na budowę itp.), przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1000 ze zm.) za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT
GMINY DOMANIÓW
Dorota Sala

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wojciech Wartalski
2. Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a. poprzez:
 - a) zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy na stronie: www.bip.gminadomaniow.pl
 3. UG a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
- 2) PPIS w Oławie
Ul. Warszawska 5, 55-200 Oława
- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:

Joanna Pach
Tel. 71 3017735, 71 3017364
e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl