

Dzierzgowo, 31.07.2023 r.

Znak sprawy: GKM.271.1.2023

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Gmina Dzierzgowo – na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiada:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo umiejscowienie akumulatora w prefabrykacie pod poziomem gruntu, co pozwala na zwiększenie żywotności akumulatora, chroniąc go przed skrajnymi temperaturami (zarówno wysokimi jak i niskimi)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza umiejscowienie akumulatora w prefabrykacie pod poziomem gruntu.


Rafał Kuciński