

Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia dowodu posiadania certyfikatu D4i zarówno dla oferowanych kontrolerów zintegrowanych z oprawami poprzez złącze Zhaga do opraw z certyfikacją Zhaga D4i- do sprawdzenia na stornie <https://www.dali-alliance.org/> ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instalacji systemu sterowania.

Pytanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając w OPZ "system będzie wspierany przez dostawcę w okresie co najmniej 10 lat od jego wdrożenia" ma na myśli, iż Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z użytkowaniem systemu przez okres 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instalacji systemu sterowania.

Pytanie nr 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia opraw ulicznych z możliwością instalacji złącza Zhaga zarówno od góry, jak i od dołu oprawy, w celu możliwości dalszej rozbudowy systemu sterowania w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga możliwości instalacji złącza Zhaga zarówno od góry, jak i od dołu oprawy.

Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia opraw ulicznych o podwyższonym stopniu IK10.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga IK 9.

Pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie dopuszcza opraw, w których wewnętrzna komora nie jest zabezpieczona powłoką lakierniczą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprawy, w których wewnętrzna komora nie jest zabezpieczona powłoką lakierniczą.