


# Rozdzielnica R6



Pom. 36, szatnie

Pom. 37, 37A

Pom. 38, 39, 40

**Pom. 41, 42, WC, 43, 44  
45, 46, 47, 48, archiwum**

**Komunikacja, klatki schodowe**

**Pom. 37, 37A**

Pom. 38

**Pom. 39, 41, 42, korytarz**

**Pom. 43, 44**

**Pom. 45**

**Pom. 46, 47**

**Pom. 48, archiwum**

**Szatnie**

Pom. 36

Pom. 38

Pom. 38

Pom. 38

Pom. 40

**Pom. 45**

**Pom. 48**

**Pom. 48**

## UWAGI:

1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania (TN-S).
2. Obudowa rozdzielnic R6 węgłowa IK08, np. XL 160 3x24, drzwi metalowe profilowane z zamkiem.
3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA .

OBIEKT	Głównym Nr 2 w Glińcu, ul. Warszawska 39.		
	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.		
RYSUJEK	SCHEMAT ROZDZIELNICY R6.		
	Data: 01-07-2010	Skala: ---	Nr rys: 8
AUTOR	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93
Data i podpis			