



- UWAGI:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S.
  2. Na strychu przewody układać w rurkach sztywnych nie rozprzestrzeniających płomienia mocowanych na uchwytach zamykanych.
  3. Osprzęt w obudowie o odporności na uderzenia min. IK 07, w pomieszczeniach strychu w obudowie o szczelności min. IP44.

POZOSTAŁE UWAGI NA RYS. NR 1.

OZNACZENIA I WYKAZ OPRAW NA RYS. NR 1.

OBIEKT	Gimnazjum Nr 2 w Giżycku, ul. Warszawska 39. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.			
	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - II PIĘTRO.			
RYSUNEK	Data: 01-07-2010		Skala: 1:100	Nr rys: 4
AUTOR	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data i podpis
	Projektant	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	