

Giżycko, 11 września 2014r.

Nasz znak:

WT.7021.3.21.2014EK

**Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z projektowanego zagospodarowania
terenu przylegającego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Kolejowej 8 w Giżycku**

1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 – ze zmianami), właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Orowadzenie wód opadowych należy zaprojektować do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej $d = 500$ mm przebiegającej wzdłuż ul. Kolejowej.
3. Rozwiązania techniczne winny uwzględniać nowoczesne metody gospodarowania wodami opadowymi (rozsączanie, retencja i magazynowanie wód).
4. W celu włączenia do miejskiej sieci deszczowej należy opracować dokumentację techniczną, w której należy określić:
 - powierzchnię rzutu dachów,
 - powierzchnie utwardzone działki (drogi, place, chodniki), z których odprowadzane będą wody opadowe,
 - bilans wód opadowych.
5. Włączenie do sieci deszczowej zaprojektować poprzez istniejące bądź projektowane studnie kanalizacyjne.
6. Dokumentacja techniczna winna zostać uzgodniona w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku.
7. Na roboty w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządzających.

Ważność podanych warunków technicznych upływa po 2 latach od daty ich wydania.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Naczelnika
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Ewa Kuliś

do Dokumentacji przetargowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 8 w Gizycku wraz z wodami opadowymi

orientacyina granice
opracowania

