

Giżycko dn. 20.05.2015 r.

Do Wszystkich
Zainteresowanych
Wykonawców

BI.5520.4.2015.SZGR

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi:

Zestawienie i dzierżawa łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a lokalizacjami określonymi w Załączniku nr 1 stanowiącym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z zapytaniem Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Proszę o podanie informacji czy ulice i skrzyżowania tych ulic oraz latarnie uliczne zlokalizowane przy poniższych ulicach, są w posiadaniu Urzędu Miejskiego:

- a) Aleja 1 Maja na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Daszyńskiego;
- b) ul. 3 Maja
- c) Sikorskiego na odcinku od 3 Maja (część wschodnia ulicy) do ul. Krótkiej
- d) ul. Krótka
- e) ul. Okrzei
- f) ul. Kopernika
- g) ul. Gimnazjalnej
- h) ul. Konarskiego od ulicy Mickiewicza po przez ulicę Nowowiejską i Świderską od ul. Szkolnej
- i) ul. Szkolna
- j) ul. Wiejska do ulicy Szkolnej
- k) I dywizji im. Tadeusza Kościuszki do ul. Nowowiejskiej/Konarskiego do ul. Wodociągowej
- l) ul. Wodociągowa na odcinku od I dywizji im. Tadeusza Kościuszki do ulicy Daszyńskiego
- m) ulicy Daszyńskiego (od alei 1 Maja) przez ul. Jagiełły do ul. Wodociągowej
- n) ul. Osiedle xxx-lecia

Lub wskazaniu ich właściciela.

Proszę o informację o możliwości i warunkach podwieszenia na w/w latarniach włókien światłowodowych.

Proszę również o podanie kosztu dzierżawy latarni na tych ulicach i długości umowy na jaką taka dzierżawa może być zawarta oraz informacji czy w przypadku świadczenia dla państwa usług po przez podwieszone tam światłowody będzie pobierana poprzez państwa z tego tytułu opłata. W przypadku pobierania opłaty proszę o podanie wysokości opłaty w ujęciu rocznym.

Odpowiedź:

W związku z planowanym montażem włókien światłowodowych na słupach oświetleniowych Urząd Miejski w Giżycku informuje, że nie wyraża zgody na montaż urządzeń nie związanych z oświetleniem ulic na słupach oświetleniowych będących własnością Gminy miejskiej Giżycko.

Słupy oświetleniowe nie mogą być wykorzystane do budowy linii napowietrznych ponieważ nie są przewidziane na obciążenia wierzchołkowe. Do budowy linii napowietrznych stosuje się słupy o wytrzymałości wierzchołkowej odpowiedniej dla danej linii.

z up. Burmistrza Miasta
Roman Łożyński
Zastępca Burmistrza Miasta