

Nasz znak: MZO.261.12.2015

Giżycko, 22.05.2015 r.

Do wszystkich wykonawców,
którzy pobrali dokumentację przetargową i
innych potencjalnych wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Giżycko.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1. Co ze źródłami ciepła? Czy podlegają modernizacji, jeśli tak to w jakiej technologii?

Odpowiedź:

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole Miejskie nr 4 - zasilanie PEC bez zmian. Zespół Szkół nr 1 – kotłownia gazowa – bez zmian, Przedszkole Miejskie nr 1 – kotłownia gazowa dwufunkcyjna – bez zmian.

Pytanie nr 2. W zadaniach: nr 2 (Gimnazjum nr 2), nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 4), nr 6 (Przedszkole Miejskie nr 1) zamawiający przewiduje zmianę źródła cwu na pompę ciepła z zasobnikiem.

Rozwiązanie takie skutkować będzie koniecznością zaprojektowania i wykonania rurociągów ciepłej wody i cyrkulacyjnych. Np. w SP-4, obecnie ciepła woda przygotowywana jest miejscowo (odrębnie w każdej łazience) poprzez pojemnościowe podgrzewacze elektryczne. Czy zamawiający przewidział konieczność zaprojektowania takiej instalacji, ponieważ z treści opisu przedmiotu zamówienia to nie wynika?

Odpowiedź:

Gimnazjum nr 2 -

W budynku szkoły zaprojektować wymianę zasobnika na cwu, w sali gimnastycznej zaprojektować pompę ciepła z zasobnikiem cwu z zaprojektowaniem podłączenia do instalacji istniejącej lub wykonanie nowej. Ocena należy do projektanta.

Szkoła Podstawowa nr 4 -

Zaprojektować pompę ciepła z zasobnikiem cwu na część budynku z salą gimnastyczną i szatniami z sanitariatami, z zaprojektowaniem podłączenia do instalacji istniejącej lub wykonanie nowej. Ocena należy do projektanta (bez budynku głównego szkoły tam pozostają bojler elektryczne).

Przedszkole Miejskie nr 1 - cwu zasobnik -

Na podgrzanie cwu zaprojektować pompę ciepła z zasobnikiem cwu w pomieszczeniu kotłowni (obok budynku przedszkola) z podłączeniem do instalacji istniejącej lub wykonanie nowej. Ocena należy do projektanta.

Szkoła Podstawowa nr 6 -

Projektowana wymiana zasobnika na cwu.

Zespół Szkół nr 1 -

Zalecana jest wizyta projektanta w obiekcie.

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
Piotr Szulc