

Wszyscy wykonawcy

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia**” Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów technicznych rejestratora, monitora, oraz kamer wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź 1:

Rejestrator oparty o system z kamerami IP. Monitor min. 21 cali. Rozdzielczość matrycy kamer min. 5 MPx.

Pytanie2:

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów technicznych systemu SAP, tj. system adresowalny czy konwencjonalny, czujniki optyczne czy dwusensorowe.

Odpowiedź 2:

System SAP ma być adresowalny. Czujniki dwusensorowe.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie, czy system SAP ma zostać podłączony do PSP.

Odpowiedź 3:

System SAP ma mieć możliwość podłączenia do PSP linią telefoniczną PSTN lub poprzez transmisję danych.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów technicznych opraw oświetlenia zewnętrznego instalowanych w chodnikach.

Odpowiedź 4:

Oprawy najazdowe, wpuszczane w nawierzchnię chodnika, przystosowane do ruchu pieszego. Oprawa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, szkło hartowane, mleczne. Wymiary oprawy: średnica 180-235mm IP65 LED 26W 4000 °K.

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów technicznych opraw oświetlenia wewnętrznego „Oprawa stylizowana”.

Odpowiedź 5:

Lampa stylizowana typu przemysłowego, klosz stalowy, emaliowany półokrągły, kolor biały. Wymiary lampy średnica około 40cm x wys. Ok. 50 cm 4000 °K, 40W LED. Poglądowe zdjęcie lampy w załączeniu.

Pytanie 6:

Prosimy o sprecyzowanie przekroju i ilości żył głównego kabla zasilającego, ponieważ w projekcie występują warianty: YKY 4x16, YKY 5x16 i YKY 5x25.

Odpowiedź 6:

YKY 5X25 mm².

z up. Burmistrza Miasta

Roman Woźniński
Zastępca Burmistrza Miasta