

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
w Olsztynie
DELEGATURA w ELKU
19-300 Elk, ul. Mickiewicza 11
tel./fax 621 61 52

MZOŚP w Giżycku

Mrosie
Zastępca Burmistrza
Miasta Giżycka

Roman Łudwiński

URZĄD MIEJSKI

w Giżycku

2017-04-04

Burmistrz Giżycka

Al. 1-go Maja 14

11-500 Giżycko

ZN.II.5152.15.2017.lg

Elk, dnia 30.03. 2017 r.

Sprawa: dotyczy opinii konserwatorskiej odnośnie planowanego remontu w
Gimnazjum nr 1 w Giżycku.

W nawiązaniu do pisma znak: MZO.210.1.2017 z dnia 23.03.2017 r. (data wpływu do Delegatury: 27.03.2017 r.) dotyczącego planowanych robót budowlanych w zabytkowym budynku Gimnazjum nr 1 w Giżycku, przy ul. Gimnazjalnej 1, tut. Urząd akceptuje wprowadzenie do obiektu wentylacji z pionu łazienek w formie przewodu kominowego. Dopuszczając zmiany w przedmiotowym obiekcie tut. urząd wziął pod uwagę konieczność dostosowania budynku do przepisów budowlanych oraz fakt, iż nowy komin wentylacyjny nie spowoduje znaczących zmian w zabytkowym budynku a część wychodząca ponad dach będzie dostosowana wyglądem do kominów już istniejących.

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a

z up. Warmińska-Mazurskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Leszek Godzieba
Leszek Godzieba
KIEROWNIK DELEGATURY W ELKU