

WYDZIAŁ MIENIA
wm

Nasz znak:
WT.3026.2.4.2017.EK

Data:
02 czerwca 2017 r.

Wydział Planowania i Inwestycji, w odpowiedzi na pismo znak: WM.6840.29.2017.ArKo z dnia 29-05-2017 r. przedstawia uwagi nt. przebiegu uzbrojenia technicznego w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na działkach jn:

1. Ulica Daszyńskiego (działki nr 221/87 i 221/88) – przez działki przebiega miejski rurociąg kanalizacji deszczowej $d=500$ mm na gl. ok. 6,0 m.
Uwaga: planowana zabudowa winna uwzględniać rozwiązania techniczne nie wpływające negatywnie na stan techniczny rurociągu, zabezpieczające budynek w przypadku awarii k.d. oraz uwzględniające skutki ewentualnych napraw rurociągu metodami bezwykopowymi bądź przebudowy (zmiany lokalizacji) sieci.
2. Ul. Krzywa – działka o nr geod. 549/2 - brak uzbrojenia jw.
3. Ul. Przemysłowa - działka o nr geod. 327/40 - brak uzbrojenia jw.

Naczelnik
Wydziału Planowania i Inwestycji
Karol Walinowicz

Do wiadomości:

1. aa

Sprawę prowadzi:
Ewa Kuliś – pok. 113,
tel. 877324120