

Wszyscy Wykonawcy

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku**” Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela odpowiedzi i modyfikuje SIWZ:

PYTANIE 1

Wnioskujemy o usunięcie żądania certyfikatu dla producenta trawy syntetycznej FIFA Preferred Producer.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Certyfikat FPP dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.

Odpowiedź 1:

Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w dziale ST 01.13 – Nawierzchnie sportowe, pkt. 2.3 oraz w projekcie wykonawczym w pkt. 7.0 wykreśla następujące zapisy:

„W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów :

1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie) i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf – edycja 2009 (dostępny na www.FIFA.com);
2. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu e-layer (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach o których mowa w punkcie 1,
3. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
4. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni, tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.
6. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym lub szarym przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Oświadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym potwierdzający min. 3 letnią gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe,
9. Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
 - a) podkład (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),
 - b) trawa syntetyczna (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),
 - c) wypełnienie trawy syntetycznej (próbka w ilości 100 gramy)''

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokumenty wymienione w pkt. 2, 4, 5, 6 będą wymagane do załączenia w operacie kolumnacyjnym.

Zmiany w dokumentacji technicznej zostały naniesione kolorem czerwonym.

PYTANIE 2

Opisane parametry trawy, wskazują na jednego konkretnego producenta (POLYTAN), a zarazem na jednego konkretnego wykonawcę (dostawcę trawy) firmę PANORAMA. W świetle obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, powinno być co najmniej 3 producentów danego materiału. W związku z tym, że wskazany producent posiada tylko i wyłącznie jedna firma i żaden inny wykonawca nie ma możliwości zakupu sztucznej trawy bezpośrednio od producenta, prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania tj. trawy o niżej podanych parametrach:

1. Grubość – min. 30 mm
2. Redukcja siły – min. 63%
3. Deformacja – max. 7,5 mm

Trawa syntetyczna, powinna mieć klejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:

1. Skład włókna – 100% polietylen(PE),
2. Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), proste
3. Wysokość włókna: min 60 mm
4. Grubość włókna – min. 400 μ m
5. Ciężar włókna (dtex) – min. 11 000
6. Ilość pęczków na m^2 – min. 11 900
7. Ilość włókien na m^2 – min. 120 000
8. Kolor – zielony
9. Wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy – min. 56 N
10. Ciężar całkowity nawierzchni na m^2 – min. 2500 g

Odpowiedź 2

Parametry określone w dokumentacji projektowej na świecie spełnia kilku producentów nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania trawy syntetycznej o wyżej wymienionych parametrach z zastrzeżeniem zastosowania teksturowanego i kręconego włókna. Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia z granulatu SBR.



Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w dziale ST 01.13 – Nawierzchnie sportowe, pkt. 2.3, ad. B oraz w projekcie wykonawczym w pkt. 7.0 ad. B modyfikuje następujące zapisy w sprawie stawianych wymagań dla trawy syntetycznej:

- ” – wysokość włókna – 38÷60mm,
- ilość pęczków na m² – min. 11 900”

Zmiany w dokumentacji zostały naniesione kolorem czerwonym.

PYTANIE 3

Certyfikat Fifa uzyskuje cały budowany obiekt i potwierdza on spełnienie wymagań Fifa dla konkretnego obiektu.

Certyfikacji FIFA mogą podlegać tylko i wyłącznie obiekty, których powierzchnia wynosi powyżej 6000m².

Sam certyfikat potwierdza, że cały obiekt wraz z trybunami, oświetleniem spełnia wymagania FIFA dla obiektu, nie potwierdza natomiast parametrów sztucznej trawy.

Certyfikat FIFA nie potwierdza też, że inny obiekt, na którym zostanie zainstalowana ta sama nawierzchnia jest w stanie uzyskać certyfikat FIFA.

Wszystkie mniejsze obiekty niż 6000m² nie są w stanie uzyskać certyfikatu FIFA ze względu na zbyt małą powierzchnię i nie spełnienie podstawowych wymagań FIFA co do certyfikacji FIFA.

Przed przystąpieniem do certyfikacji FIFA każda sztuczna trawa wraz z wypełnieniem musi przejść badania w specjalistycznym, akredytowanym przez FIFA, laboratorium Labosport (lista akredytowanych laboratoriów dostępna jest na stronie FIFA).

Laboratorium najpierw bada parametry trawy syntetycznej, a następnie parametry nawierzchni (trawa + wypełnienie) oraz potwierdza w stosownym raporcie jakość trawy i nawierzchni (trawa + wypełnienie) poprzez stwierdzenie, że badana trawa posiada wymagane parametry zgodne z wymogami FIFA i obiekty, na których zostanie zainstalowana są w stanie uzyskać certyfikat na cały obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. trybunami, oświetleniem.

W związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu FIFA na Państwa boisku, gdyż obiekt nie spełnia podstawowych wymagań FIFA, tj. posiada zbyt małą powierzchnię..

Mając na uwadze zapewnienie Państwu trawy najwyższej jakości, która spełnia najnowsze wymagania FIFA zasadnym jest wymaganie raportu z badań, który potwierdza jakość i parametry oferowanej nawierzchni, tj. raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA potwierdzający jakość oferowanej nawierzchni oraz spełnienie wymagań nawierzchni do poziomu FIFA QUALITY PRO.

Prosimy o dopuszczenie w/w dokumentu, który potwierdza jakość oferowanej trawy zamiast certyfikatu FIFA, który nie świadczy o jakości oferowanej trawy.

W załączeniu przesyłamy wzór kompletnego certyfikatu FIFA - 1 strona, który nie potwierdza i w żaden sposób nie odnosi się do jakości zainstalowanej trawy oraz wzór raportu z badań laboratorium akredytowanego przez FIFA - 14 stron, który potwierdza wszystkie parametry trawy - wysokość, gęstość, dtex, grubość włókna, ciężar, itp. oraz parametry nawierzchni - ilość wypełnienia, przepuszczalność, odbicie piłki, amortyzacja, toczenie piłki, wytrzymałość na wrywanie, itp.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z odpowiedzią nr 1.

PYTANIE 4:

Wymagane parametry oferowanej nawierzchni poliuretanowej:

W dokumentacji projektowej w sposób restrykcyjny podano wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. Tak szczegółowo opisane parametry wskazują konkretny produkt co utrudnia konkurencję. Na rynku jest więcej nawierzchni, które posiadają

niezbędne badania i akredytacje, spełniają wymagania normy PN-EN 14877 i zostały z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach. Doświadczenie wskazuje, że niewielkie różnice w wartościach poszczególnych parametrów nie mają wpływu na jakość nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk o następujących parametrach:

Całkowita grubość systemu min. 13 mm

Redukcja siły / pochłanianie wstrząsów 38%

Odkształcenie pionowe 2,0 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,69 Mpa

Wydłużenie 68%

Tarcie 108

Oferowana przez nas nawierzchnia jest wysokiej jakości materiałem sprawdzonym na wielu obiektach, co potwierdza fakt, że posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty w tym certyfikat IAAF 1 Class.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich nawierzchni poliuretanowych jako nawierzchnię typu natrysk zgodnie z technologią zaakceptowaną w certyfikacie IAAF i karcie technicznej produktu.

Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w dziale ST 01.13 – Nawierzchnie sportowe, pkt. 2.2, oraz w projekcie wykonawczym w pkt. 7.0 modyfikuje następujące zapisy w sprawie nawierzchni bezpiecznej:

” Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:

Całkowita grubość systemu – min. 13,0 mm,

Redukcja siły / pochłanianie wstrząsów – 35÷50%,

Odkształcenie pionowe – 0,6÷2,5 mm,

Wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,4MPa,

Wydłużenie – min. 40 %,

Tarcie – min 0,5

Zmiany w dokumentacji zostały naniesione kolorem czerwonym.

PYTANIE 5:

Wymagane parametry oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

Zamawiający w STWiOR wskazał minimalne parametry jakie ma spełniać oferowana trawa syntetyczna. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że do opisu najwyraźniej wdarła się omyłka. Trawa z włóknem teksturowanym montowana na macie elastycznej należy do grupy traw niskich. Zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem na rynku nie ma traw o wysokości włókna 60 mm z włóknem kręconym montowanych na macie. Co więcej produkcja i zastosowanie takiej trawy byłoby nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki, a także użytkowników (przede wszystkim względy amortyzacji).

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisów specyfikacji i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby włókno oferowanej nawierzchni miało min. 38 mm.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż dopuszczalna wysokość włókna została podana w odpowiedzi nr 2.

z up. Burmistrza Miasta

Roman Łotyński
Zastępca Burmistrza Miasta