




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Miejski Zespół Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
tel./fax 07/428 2935
NIP 845-10-43-292

Postępowanie znak: MZO.261.13.2018

Giżycko, 26.04.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: „Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawa pomocy dydaktycznych”

W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. z 2017 r., poz. 1579 z późn., zm.), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy w stolikach uczniowskich 3 osobowych zasilacz prądu stałego 0-30V/3A występujący jako nadstawka ma być elementem wolnostojącym czy zabudowanym na w/w stołach?

Odpowiedź 1:

Zasilacz prądu stałego 0-30V/3A ma być elementem zabudowanym w formie nadstawki jak na załączonym rysunku.

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Saule

