

ZN.II.5152.55.2018.mw/lg

Elk, dnia 03.12.2018r.

*Przebieg zlozyczenia
audycji i projektu
10.11.2018r.*

*WPI + MROBP
2018.12.03*

Burmistrz
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Giżycka
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

W związku z pismem z dnia 07.11.2018 r. (data wpływu: 14.11.2018 r), znak: WPI.042.9.2018.MB w sprawie wyrażenia zgody na termomodernizację budynku szkoły przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku, Kierownik Delegatury w Elku, działający z up. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informuje, iż dopuszcza możliwość przeprowadzenia robót budowlanych polegających na termoizolacji przedmiotowego budynku od strony zewnętrznej z użyciem materiałów izolacyjnych o grubości nie przekraczającej 14 cm.

Przedmiotowy budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ujętego w gminnej ewidencji zabytków wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kpa.

z up. Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Leszek Godzieba
KIEROWNIK DELEGATURY W ELKU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a