



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

GMINA MIEJSKA **Giżycko**

ZP.271.1.19.2020.MiBi

Giżycko, 29.07.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – Renowacja Muru Carnot’a wraz z oświetleniem- CZĘŚĆ II – Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot’a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej” Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1:

W związku z prowadzeniem kabli oświetlenia ulicznego, czy Zamawiający posiada wiedzę, aby podczas inwestycji był wymagany np. przycisk pneumatyczny w miejscach pod elementami stałymi. Jeżeli tak proszę o podanie szacowanej długości przycisku pneumatycznego i wskazanie miejsc na projekcie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się przycisku pneumatycznego, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż prace budowlane będą prowadzone w pobliżu nieruchomego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

PYTANIE NR 2:

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wykonania pomiarów kompensacji mocy biernej po zakończonych pracach. Czy w przypadku złego wyniku pomiaru kompensacji mocy biernej, zamawiający będzie wymagał wykonania kompensacji mocy biernej w szafach oświetleniowych? Jeżeli tak proszę o zamieszczenie projektu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania kompensacji mocy biernej.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pomiarów Luminancji oświetlenia lub pomiarów natężenia oświetlenia? Jeżeli tak, proszę wskazać konkretny pomiar po zakończeniu robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał od Wykonawcy pomiarów natężenia oświetlenia, w związku z tym że oświetlenie będące przedmiotem zamówienia ma docelowo



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

służyć ścieżce rowerowej wykonywanej w późniejszym czasie, na dzień dzisiejszy wykonanie pomiarów będących przedmiotem zapytania jest niecelowe.

PYTANIE NR 4:

Czy zamawiający posiada ważne warunki przyłączenia do sieci lub zmiany układów pomiarowych będących własnością operatora sieci elektroenergetycznej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:


Zamawiający informuje, że zasilanie projektowanego oświetlenia odbywa się z istniejącej szafy oświetleniowej bez zmiany układu pomiarowego.

PYTANIE NR 5:

Proszę o potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje tylko zakres budowy oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym? Czy w zakres prac nie wchodzi żadne prace konserwatorskie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający informuje, że zakres prac jest zgodny z projektem wykonawczym, oraz zapisami §III pkt. 2 SIWZ. Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę na zapisy ww. punktu SIWZ, że całość robót budowlanych powinna być prowadzona pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z pozwoleniem Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które jest załączone do dokumentacji przetargowej. Koszt oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, Wykonawca powinien ująć w ofercie.

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Florkowski
Zastępca Burmistrza Miasta