

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5 11-500 Giżycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację systemu sterowania stacji uzdatniania wody w obiekcie Krytej Pływalni 11- 500 Giżycko ul. Sikorskiego 3C.

Postępowanie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art. 4 ust 8. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie zgodnym z regulaminem udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż istniejącej szafy oraz regulatora
- dostawa montaż i podłączenie do istniejącego obwodu zasilającego szafy zasilająco-sterującej wyposażonej w panel sterowniczy
- dostawa i montaż systemu pomiarowego wyposażonego w celkę z sondami pH, Redox, chlor wolny, chlor całkowity i czujnik przepływu
- filtr wody pomiarowej
- zawór wody pomiarowej ¼"
- dostawa i montaż płytki przetwornika parametrów mierzonych
- przewód sterujący pompką pH
- przewód sterujący pompką Cl
- podłączenie pompki dozujących pH i chlor w systemie impulsowym
- podłączenie pompki dozującej koagulant w systemie sterowania czasowego
- montaż czujnika temperatury wraz z osłoną ½" w wyk. V4A 3 kpl.
- montaż czujnika ciśnienia do pomiaru poziomu wody w zbiorniku przelewowym
- podłączenie do istniejącej sieci IT
- instrukcja obsługi panela
 - schemat szafy
 - Funkcje szafy :
- pomiar parametrów fizyko- chemicznych wody pH, chlor wolny, chlor całkowity i Redox
- sterowanie istniejącymi pompkami dozującymi pH i chlor
- zapisywanie zdarzeń w pamięci
- rysowanie wykresów wartości pomiarowych
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe obwodów sterujących i urządzeń zasilanych z szafy
- zabezpieczenie termiczne silników pomp filtra
- zabezpieczenie nadmiarowo prądowe silnika pompy ozonatora
- zabezpieczenie nadmiarowo prądowe silnika pompy masażu w basenie małym
- zabezpieczenie nadmiarowo prądowe silnika dmuchawy



- pomiar poziomu wody w zbiorniku przelewowym
- sterowanie elektrozaworem do dopełniania wody
- zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho
- pomiar temperatury wody basenu sportowego w 2 punktach
- sterowanie ciepłowniczym zaworem regulacyjnym na wysokich parametrach
- pomiar temperatury wody basenu rekreacyjnego
- pomiar przepływu wody w instalacji zasilającej nieckę basenową
- zabezpieczenie systemu dozowania przed ponownym włączeniem przy zaniku napięcia

1. Warunki złożenia Oferty:

1. Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Podmiot składający ofertę nie może być objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym i nie może zalegać z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
6. Złożenie w wymaganym terminie oferty cenowej (załącznik nr 1)

2. Zobowiązania Zamawiającego:

1. Zawarcie z wybranym wykonawcą umowy na okres wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zobowiązanie do pokrycia należności za wykonaną usługę na podstawie wystawianej faktury VAT w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

3. Warunki dodatkowe realizacji zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany cen w trakcie realizacji umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych u Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.
4. Każdy z oferentów powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie aby uniknąć pomyłek przy kosztorysowaniu przedmiotu zamówienia.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **do dnia 14 października 2021 r. do godziny 9.00** poprzez: **email mosir@gizycko.pl** **lub osobiście** w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5 w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę adresata, nazwę oferenta oraz dopisek:

„Oferta na modernizację Stacji Uzdatniania wody w obiekcie Krytej Pływalni w Giżycku

Otwarcie ofert nastąpi 14 października o godzinie 10.00 w siedzibie MOSiR

5. Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy.

6. Kryterium wyboru oferty

Cena 60%

Doświadczenie i referencje 40%

7. Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym:

Andrzej Flisiak plywalnia@gizycko.pl

8. Informacje pozostałe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z Oferentami negocjacji dotyczących treści złożonych ofert. Jeśli w wyniku negocjacji złożona oferta nie będzie aktualna Oferent w określonym w negocjacjach terminie złoży ofertę ostateczną (zmienioną).


Z-CA DYREKTORA
Dariusz Klimaszewski

